

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2481-2023; 5369/2023

Trnava

29. 6. 2023



## ROZHODNUTIE č. 205/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže - medené káble pre menej ako 50V a optické káble pre hlavný systém kontroly a riadenia (SJZ - 4N41000AR0136.K00 a 4N41000AR0142.K00 uvedené v dokumente dokumentu PNM34481946, rev. 02), bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II na 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa rušia požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu dokumentu PNM34481946, rev. 01, schválené rozhodnutím úradu č. 47/2023.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 7. 6. 2023 zn. SE/00082/006673/2023 začal dňom 8. 6. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu montáže - medené káble pre menej ako 50V a optické káble pre hlavný systém kontroly a riadenia

(SJZ - 4N41000AR0136.K00 a 4N41000AR0142.K00 uvedené v dokumente dokumentu PNM34481946, rev. 02), BT II na 4. bloku JE Mochovce.

Zmeny požiadaviek na kvalitu VZ sú obsiahnuté v dokumente PNM34481946, rev. 02, „Zoznam káblov pre I&C, výber dát pre licencovanie, časť Areva“ a boli vykonané v súlade s dokumentom PNM34484306, rev. 01, „ Sprievodná technická správa - PLKVZ PNM34521064“. Obsahom dokumentu PNM34484306, rev. 01, sú požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetná realizácia zmien sa týka náhrady poškodených káblov (4N41000AR0136.K00 a 4N41000AR0142.K00) typu JE-HCH 4x2x0,8 /1,8 Bd IEC 60331 za nový ekvivalentný typ kábla JE-HCH 4x2x0,8 Bd Si FRNC-A IEC 60331 (EFD 2023\_CAS\_MISS\_4.10.01\_0808).

Pre pôvodný typ kábla JE-HCH 4x2x0,8 /1,8 Bd IEC 60331 boli požiadavky na zabezpečovanie kvality schválené v PLKVZ PNM34521064, rev. 04, rozhodnutím úradu č. 437/2011. Pre navrhovaný typ kábla JE-HCH 4x2x0,8 Bd Si FRNC-A IEC 60331 boli požiadavky na zabezpečovanie kvality schválené v PLKVZ PNM34535274, rev. 05, rozhodnutím úradu č. 770/2012.

Nový typ kábla bol kvalifikovaný na plnenie požiadaviek definovaných pre bezpečnostnú triedu BT II podľa vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. Výmena káblov bola analyzovaná aj odsúhlasená dodávateľom pôvodného typu kábla.

Ostatné požiadavky na kvalitu posudzovaných VZ boli schválené rozhodnutiami úradu č. 314/2012, 174/2013, 514/2016, 325/2017, 239/2021, 113/2023 a zostávajú v platnosti.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 8, § 9 odsek 3 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Ing. Juraj Homola**  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,  
PhD.

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika