

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2496-2022; 7682/2022

Trnava

12. 10. 2022



ROZHODNUTIE č. 275/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení

(ďalej len „VZ“) – potrubné podpery čiastkových prevádzkových súborov

(ďalej len „DPS“) – systém dochladzovania, hlavné napájacie čerpadlá, havarijné napájacie čerpadlá, spojovacie potrubie, potrubia sekundárneho okruhu, havarijné zásobné nádrže demivody, tepelná úprava kondenzátu, strojné zariadenia, ostatné vonkajšie potrubia na území elektrárne, potrubia technickej chladiacej vody pre dôležité spotrebiče, systém zásobníkov vody, čerpadiel a výmenníkov

v rozsahu dokumentu č. PNM34142842, rev. 02, bezpečnostnej triedy

(ďalej len „BT“) III, 3. bloku JE EMO.

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ – obmedzovače švihy v rozsahu podľa kapitoly č. 4 dokumentu PNM34483860, rev. 01, DPS – potrubia sekundárneho okruhu, BT III pre 3. blok JE EMO.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu montáže obsiahnutých v dokumente č. PNM34142842, rev. 01, schváleného rozhodnutím č. 736/2013. Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutím č. 736/2013 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 7. 6. 2022 zn. SE/2022/016542 začal dňom 8. 6. 2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubné podpery, DPS systém dochladzovania, hlavné napájacie čerpadlá, havarijné napájacie čerpadlá, spojovacie potrubie, potrubia sekundárneho okruhu, havarijné zásobné nádrže demivody, tepelná úprava kondenzátu, strojné zariadenia, ostatné vonkajšie potrubia na území elektrárne, potrubia technickej chladiacej vody pre dôležité spotrebiče, systém zásobníkov vody, čerpadiel a výmenníkov v rozsahu dokumentu č. PNM34142842, rev. 02, BT III, 3. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – obmedzovače švihy v rozsahu podľa kapitoly č. 4 dokumentu PNM34483860, rev. 01, DPS – potrubia sekundárneho okruhu, BT III pre 3. blok JE EMO.

Nakoľko predložená dokumentácia vykazovala nezrovnalosti a nebola úplná, úrad po jej posúdení v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 200/2022 zo dňa 15. 7. 2022 správne konanie prerušil a vyzval žiadateľa na doplnenie predmetného podania.

Úrad prijal dňa 16. 9. 2022 listom zn. SE/2022/031436 zo dňa 14. 9. 2022 doplnenie podania prerušeného správneho konania a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie. Obsahom doplneného podania prerušeného správneho konania sú zapracované požiadavky úradu kladené na dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ, vychádzajúcich z náležitosti rozhodnutia úradu o prerušení správneho konania č. 200/2022.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Predložené a doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až e), h), k), l) bod 2 až 5, písm.

n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34142842, rev. 02, „BT III Zoznam podpíer Blok 3 a spoločné“,
- 2) PNM34142284, rev. 01, „Hodnotenie materiálu BNS pre potrubné otvory“,
- 3) PNM34199595, rev. 12, „PKS – Montáž Potrubie & Podpery BTIII/IV Ostrej pary, PLKVZ PNM34142214 Blok 3“,
- 4) PNM34199603, rev. 09, „PKS – Montáž Potrubie & Podpery BTIII Napájacia voda, PLKVZ PNM34142119 Blok 3“,
- 5) PNM34143355, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda – celková dispozičná schéma 3. blok úroveň ± 0,00 osi 209-210 a 218-219/h-i“,
- 6) PNM34143300, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda celková dispozičná schéma 3. blok úroveň +14,70m osi B/210*-211“,
- 7) PNM34143325, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda celková dispozičná schéma 3. blok úroveň +14,70m osi B/217-218“,
- 8) PNM34143440, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková montáž úroveň ± 4,00 os 210x/B 3. blok“,
- 9) PNM34142864, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková dispozičná schéma 3. blok +15,70m osi B214-216, B/220-222“,
- 10) PNM34143442, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková montáž úroveň ± 4,00 os 219/B 3. blok“,
- 11) PNM34141013, rev. 05, „Izometria Vysokotlaká napájacia voda blok 3 – Zákazka M048-LOT 9 DPS: 3.04.01-3.05.01-3.05.02“,
- 12) PNM34141021, rev. 07, „Izometria Systém ostrej pary blok 3 – Zákazka M048-LOT 8 DPS: 3.04.01-3.07.01“,
- 13) PNM34143541, rev. 03, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu pre VT Napájajúcu vodu – El. 0,00 – 3. blok“,
- 14) PNM34143537, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu pre vertikálne stúpačky VT Napájajúcej vody – 3. blok“,
- 15) PNM34143535, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu Hlavnej pary – Ochrana stĺpa el. 4,00 - 3. blok“,
- 16) PNM34142861, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu vertikálneho prívodu Hlavnej pary – 3. blok“,
- 17) PNM34800406, rev. 05, „Technologický postup montáže LOT 8“,
- 18) PNM34800368, rev. 06, „Technologický postup montáže LOT 9“.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole 5 dokumentu č. PNM34483860, rev. 01, „Sprievodná technická správa – PLKVZ PNM34140670“, po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika