

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2502-2025; 5112/2025

Trnava

3. 6. 2025



ROZHODNUTIE č. 273/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Jadrovú a vyrad'ovacu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka č. 10788/T,

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia Javys, a. s. v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) uvedených v dokumente „Plán kvality vybraného zariadenia Obalový súbor VJP - Kanister“, evidenčné číslo: 5100417/BD/PLKVZ/002, rev. č. 03.00

a realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ bezpečnostnej triedy III v rozsahu kapitoly 1 tabuľka č. 2 dokumentu č. 5100417/BD/PLKVZ/002, rev. č. 03.00.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 5100417/BD/PLKVZ/002, rev. č. 02.00, schváleného rozhodnutím úradu č. 283/2022.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti zn. 2025/03814/2200/Ora z 14. 5. 2025 začal dňom 19. 5. 2025 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a zmien požiadaviek na kvalitu VZ v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Počas uvádzania do prevádzky bolo zistené, že rozsah a postup tesnostných skúšok obalového súboru pre vyhoreté jadrové palivo je potrebné upraviť z dôvodu zníženia počtu manipulácií a tým zníženia rizika znehodnotenia tesnení primárneho a sekundárneho veka obalového súboru. S cieľom jednoznačného preukázania schopnosti plniť funkciu VZ boli prevádzkové kontroly upravené tak, aby tesnosť tlakovej nádoby bola preukázaná v každej etape jej výroby a po jej zaplnení jadrovým palivom. Za týmto účelom bol upravený Plán kontrol a skúšok pre obalový súbor (príloha č. 1 schvaľovaného plánu kvality) a boli vypracované nové metodiky tlakových a tesnostných skúšok, ktoré tvoria prílohy 3 až 6 schvaľovaného plánu kvality.

Príloha č. 3 „Metodika tesnostnej skúšky priestoru pod PV OS VJP pri 250 kPa“, ev. č. 5100417/BD/PLKVZ/MET/TSK/01.

Príloha č. 4 „Metodika tesnostnej skúšky medzipriestoru PV a SV OS VJP pri 600 kPa“, ev. č. 5100417/BD/PLKVZ/MET/TSK/02.

Príloha č. 5 „Metodika tlakovej tesnostnej skúšky vlnovcovej hadice merania tlaku v priestore medzi PV a OS VJP“, ev. č. 5100417/BD/PLKVZ/MET/TSK/03.

Príloha č. 6 „Metodika tesnostnej skúšky priestoru pod PV OS VJP pri tlaku 1 kPa abs.“, ev. č. 5100417/BD/PLKVZ/MET/TSK/04.

Predložená dokumentácia špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných VZ pre všetky etapy jeho životnosti. Obsahuje súhrn vlastností VZ s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Stanovuje potrebné kontroly, periodicitu týchto kontrol a kontroly po oprave. Zároveň definuje požiadavky na technologické postupy, požiadavky na kontrolu a identifikáciu použitých materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol, ako aj požiadavky na kvalifikáciu VZ. Obsahuje tiež požiadavky kontroly tesnosti, kontrolu zvarových spojov a celkovú integritu zariadení. Stanovuje aj kritériá prijateľnosti pri identifikovaných chybách a povinnosti prevádzkovateľa.

Požiadavky na kvalitu VZ sú uvedené v dokumente „Plán kvality vybraného zariadenia Obalový súbor VJP - Kanister“, evidenčné číslo: 5100417/BD/PLKVZ/002, rev. č. 03.00 a jeho prílohách.

Dotknuté VZ sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako súčasť žiadosti.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 25 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy č. 5 časť II a prílohy č. 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť

Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika