

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2525-2024; 6365/2024

Trnava

16. 7. 2024



ROZHODNUTIE č. 332/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

- A. požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - vnútorné časti reaktora 3JAZ00BB001.08, 3. bloku JE EMO,
- B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality „Revize IPZK – Vnitřní části reaktoru (3. blok) Uzly: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8“, PNM34201491, rev. 09.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality PNM34201491, rev. 06, schváleného rozhodnutím úradu č. 519/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 14.05.2024 zn. SE/00001/004112/2024 začal dňom 15.05.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - vnútorné časti reaktora 3JAZ00BB001.08, čiastkového prevádzkového súboru DPS – Tlakovodný reaktor 3. bloku JE EMO a vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovvej časti.

Zmena spočíva vo vypracovaní novej dokumentácie obsahujúcej požiadavky na kvalitu dotknutých VZ pre opravu poškodenej vloženej tyče.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „Technologický postup – Demontáž nefunkčnej VT“, PNM34214468, rev. 01,
2. „Technologický postup – Oprava a spätná montáž nefunkčnej VT“, PNM34214470, rev. 00,
3. „Plán kontrol a skúšok – Demontáž nefunkčnej VT“, PNM34214469, rev. 02,
4. „Plán kontrol a skúšok – Oprava a spätná montáž nefunkčnej VT (3. blok)“, PNM34214471, rev. 02.

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmienujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, repasie, rekonštrukcie, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných VZ. Okrem uvedeného plán kvality obsahuje v kapitole 5.1 aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. k), l) bod 2, § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika