

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2531-2022; 5698/2022

Trnava

9. 8. 2022



## ROZHODNUTIE č. 214/2022

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

projektovej zmeny, revízia č. 01 IPR M20005 (NZ č. 501845761) „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov

EMO12 (KPSAG 2. časť) – TŠ195, rev. č. 01, čiastkový prevádzkový súbor

(ďalej len „DPS) – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 – revízia č. 00 IPR EMO M20005 (NZ č. 501845761) pre DPS –

Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť vydaného rozhodnutím úradu č. 47/2022. Pre ostatné dotknuté DPS ostáva súhlas na realizáciu zmeny, rev. 00 v platnosti.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 07. 06. 2022 zn. SE/2022/020327/PJ začal dňom 09. 06. 2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou revízie č. 01 projektovej zmeny IPR EMO M20005 (NZ č. 501845761) „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť)“ – TŠ195, časť DPS – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť, rev. č. 01.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadala k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 4489/2022 zo dňa 14. 06. 2022.

Úrad prijal dňa 14. 07. 2022 záväzné stanovisko MŽP SR č. 474/2022-1.7/sr 39798/2022 zo dňa 12. 07. 2022.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu na realizáciu revízie č. 01 projektu zmeny IPR M20005 (NZ501845761) na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 (TŠ195) v jadrovej elektrárni v Mochovciach, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21. 12. 2007, s rozhodnutiami MŽP SR vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že v rámci predmetného projektu nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Súhlas na realizáciu revízie č. 00 IPR EMO M20005 (501845761) bol vydaný rozhodnutím úradu č. 47/2022.

Predmetom uvedenej revízie č. 01 uvedeného projektu pre DPS – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť je zmena klasifikácie navrhovaných oceľových konštrukcií pre uchytenie pohonov armatúr 1QBF05 až 08AA002 z BTN na BT4.

Dotknuté vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“), sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II. Kotvenie pohonov armatúr je zaradené medzi VZ, ktoré sú podľa vyššie uvedeného zaradené do BT IV. Dokumentáciu VZ bezpečnostnej triedy IV, ktorá je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, podľa § 6 a § 8 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je potrebné predkladať úradu na schválenie.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu revízie č. 01 predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. RP IPR M20005 (NZ501845761) – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť) – TŠ 195, časť DPS – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť, rev. 01, realizačná dokumentácia č. dokumentu S210086-4-P-0-0-110-1, rev. 01,
2. RP IPR M20005 (NZ501845761) – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť) – TŠ 195, časť DPS – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť, rev. 01, analýza vplyvu , č. dokumentu S210086-4-0-0-TZ-000-1, rev. 01,
3. Plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Predložená dokumentácia k predmetnej revízii č. 01 pre DPS – Vysokotlaká kompresorová stanica, strojná časť projektovej zmeny obsahuje plnenie požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

Po posúdení predloženej dokumentácie k revízii č. 01 predmetnej projektovej zmeny na jadrovom zariadení úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnost'