

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2550-2025; 5168/2025

Trnava

4. 6. 2025



ROZHODNUTIE č. 276/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, uvedených v PNM34421027, rev. 00, „PLKVZ - 2. etapa klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. blok“

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schvaľuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce - uzatváracie ventily v rozsahu kapitoly 5 dokumentu PNM34421027, rev. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00040/006241/2025 z 20. 5. 2025 začal dňom 22. 5. 2025 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložená dokumentácia špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných VZ pre všetky etapy jeho životnosti. Obsahuje súhrn vlastností VZ s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Stanovuje potrebné kontroly, periodicitu týchto kontrol a kontroly po oprave. Zároveň definuje požiadavky na technologické postupy, požiadavky na kontrolu a identifikáciu použitých materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol, ako aj požiadavky na kvalifikáciu VZ. Obsahuje tiež požiadavky kontroly tesnosti, kontrolu zvarových spojov a celkovú integritu zariadení. Stanovuje aj kritériá prijateľnosti pri identifikovaných chybách a povinnosti prevádzkovateľa.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PNM34421024, rev. 03, „Plán kontrol a skúšok pre výrobu klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421025, rev. 00, „Dátové listy klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421026, rev. 00, „Výkres klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421030, rev. 01, „Návrhový výpočet - uzatvárací ventil DN15 Class 1500“,
- PNM34421031, rev. 01, „Kontrolný výpočet - uzatvárací ventil DN15 Class 1500“,
- PNM34421032, rev. 01, „Správa z nezávislého overenia dokumentácie seizmických výpočtov klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421029, rev. 00, „Návrhová špecifikácia klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421033, rev. 00, „Preberacie skúšky klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“,
- PNM34421036, rev. 00, „Manuál pre prevádzku a údržbu klasifikovaných uzatváracích ventilov - 4. Blok“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika