

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2578-2023; 5802/2023

Trnava

17. 7. 2023



ROZHODNUTIE č. 226/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO obsiahnutých v pláne kvality – Dodatok č. 1 IPZK EB13 Uzol poistných ventilov Sempell – Tesnenia poistných ventilov, PI-IPZK-2023-001-1, rev. 00

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO v rozsahu predložených „Požiadaviek na kvalitu“, PI-IPZK-2023-001-2, rev. 00 a „Technických a dodacích podmienok pre objednávanie, výrobu a dodávku grafitových a kovových tesnení určených pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávkov armatúr v jadrových elektrárnach Jaslovské Bohunice“,

TP SEJE Pokorný č. 1002, rev. 03.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 19.06.2023 zn. SE/01168/007728/2023/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 20.06.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení a zmeny požiadaviek na kvalitu Tesnení poistných ventilov špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Hodnotené komponenty, tesnenia, určené pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávok armatúr v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice budú obstarané podľa schvaľovaných technických dodacích podmienok a vyrobené podľa vypracovanej technickej výkresovej dokumentácie z atestovaných materiálov. Kvalita počas výroby tesnení bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaných plánov (PKS).

Doplnené požiadavky na kvalitu pre obstarávanie, výrobu a dodávku tesnení sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technické a dodacie podmienky pre objednávanie, výrobu a dodávku grafitových a kovových tesnení určených pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávok armatúr v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice, TP SEJE Pokorný č. 1002, rev. 03 s prílohami.
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až e) k zmene požiadaviek na kvalitu pre IPZK EB13 Uzol poistných ventilov Sempell pre 3. a 4. blok JE EBO, PI-IPZK-2023-001-3, rev. 00.
3. Nezávislý posudok predloženej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. f) a g) – Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny a Posúdenie návrhu na zmenu.

Hodnotené vybrané zariadenia podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I a II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a) až c), k), l) body 2 až 4, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika