

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2578-2025; 5955/2025

Trnava

25. 6. 2025



ROZHODNUTIE č. 314/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – potrubný systém núdzového zdroja chladiva (ďalej len „JNR“), bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II. a III., 3. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34205797, rev. 03 a č. PNM34205797 rev. 04, schválených rozhodnutiami úradu č. 560/2011 a č. 293/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 26.05.2025 zn. SE/00040/006252/2025 začal dňom 27.05.2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - potrubné trasy systému JNR, patriace do čiastkového prevádzkového súboru „Spojovacie potrubie primárnej časti“, 3. bloku JE Mochovce.

Predmetom posudzovanej zmeny požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ je aktualizácia príslušnej technickej dokumentácie z dôvodu potreby výmeny nevyhovujúcich zvarových spojov na potrubných trasách systému JNR. V rámci aktualizácie boli do existujúceho technologického postupu pre etapu montáže č. PNM34205797, rev. 06 zapracované požiadavky na činnosti potrebné k výmene nevyhovujúcich zvarových spojov. Pre požiadavky demontáže bol vypracovaný technologický postup č. PNM34208586, rev. 04. Pre kontrolné činnosti výmeny nevyhovujúcich zvarových spojov bol vypracovaný plán kontrol a skúšok č. PNM34214700, rev. 01.

Upravené ako aj doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) „Technologický postup montáže – Potrubné trasy – materiál 08CH18N10T – 3. Blok“, č. PNM34205797, rev. 06,
- 2) „Technologický postup demontáže technologických zariadení, č. PNM34208586, rev. 04,
- 3) „PKZ - demontáž, montáž – Potrubný systém 3JNR Výmena NOK zvarov (3. blok), č. PNM34214700, rev. 01.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II. a III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. j), k) a l) bod 2), písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle § 9 odst. 3, písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika