

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2584-2024; 5146/2024

Trnava

7. 6. 2024



ROZHODNUTIE č. 266/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažerstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„PLKVZ – 2. etapa – Potrubné trasy systému LAR“, BT II, 4. blok,

PNM34204783, rev. 05

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Potrubné trasy, v rozsahu prílohy č. 1 posudzovaného plánu kvality PNM34204783, rev. 05,

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Potrubné trasy systému LAR v rozsahu 4LAR14, 15, 16, 17, 18, 19BR100.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného dokumentu PLKVZ – 2. etapa – Potrubné trasy systému LAR, PNM34204783, rev. 03 schváleného rozhodnutím úradu č. 310/2017 a súčasne sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu obsiahnutých v dokumentoch PNM34209235, rev. 03, PNM34206764, rev. 04, PNM34205802, rev. 00 schválených rozhodnutím úradu č. 955/2012 a PNM34206853, rev. 03 schválenom rozhodnutím úradu č. 310/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17.05.2024 zn. SE/00001/000956/2024 začal dňom 20.05.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu výroby a montáže, vo veci schválenia zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) uvedených v pláne kvality PNM34204783, rev. 05, vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre potrubné trasy, tak ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predložený plán kvality špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy výroby, dopravy a skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby potrubných trás, ako súčasti systému vnútorné spojovacie potrubie primárneho okruhu v reaktorovni 4. bloku JE EMO. Zároveň špecifikuje požiadavky na technologické postupy, spôsob a rozsah kontrol, identifikáciu, sledovateľnosť a vedenie záznamov.

Dôvodom zmeny plánu kvality bolo doplnenie šiestich potrubných trás v zmysle EFD 3527, aktualizácia referenčnej dokumentácie, aktualizácia zoznamu potrubných trás, zosúladenie Zoznamu VZ so zoznamom vykonávacieho projektu (skutočné vyhotovenie), ako aj doplnenie normy DIN 17458 v zmysle NCR 00196, po kontrole projektovej dokumentácie.

Plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov je uvedené v kapitole č. 4.2 a 4.3 posudzovaného plánu kvality „Riadenie zmien podľa § 9 ods. 3, písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“.

Doplnené a zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých potrubných trás sú obsiahnuté v nasledovných dokumentoch:

1. PNM34209235, rev. 04, Návrhová špecifikácia potrubných trás LAR s uložením a príslušenstvom, DPS Spojovacie potrubie primárnej časti.
2. PNM34205802, rev. 05, Technologický postup montáže - Potrubné trasy – austenitická oceľ, 4. blok.
3. PNM34205885, rev. 01, Technologický postup montáže - Armatúry DPS Spojovacie potrubie primárnej časti.
4. PNM34208623, rev. 07, Vykonávací projekt – Preukazy pevnosti, seizmickej odolnosti a životnosti systém LAR, DPS Spojovacie potrubie primárnej časti.
5. PNM34206853, rev. 09, Plán kontrol a skúšok – montáž – Potrubný systém LAR (4. blok).
6. PNM34206764, rev. 06, Plán kontrol a skúšok – 2. etapa (dodávka, vstupná kontrola, skladovanie) Potrubné trasy systému LAR – BT II (4. blok).
7. PNM34200585, rev. 05, PID superhavarijného napájania PG/SG – LAR, DPS Spojovacie potrubie primárnej časti.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona a § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písmeno a) až r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. b), k), l) body 2 a 5, písm. o), p),

§ 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika