

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2593-2024; 5259/2024

Trnava

11. 6. 2024



## ROZHODNUTIE č. 272/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre rozvádzače pre prepojovacie skrine, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34411756, rev. 08 pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34411816, rev. 03 schválený rozhodnutím č. 89/2019.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 20. 05. 2024 zn. SE/00001/006866/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 21. 05. 2024 správne konanie č. UJD SR 2593-2024 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre prepojovacie skrine pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Prepojovacie skrine, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Predmetom zmeny je aktualizácia montážnej dokumentácie (PKS) pre montáž prepojovacích skriniek. Táto zmena nemá negatívny vplyv na existujúce zariadenia, a ani na obsluhu a prevádzku zariadení.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34411816, rev. 06, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Junction box)

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre prepojovacie skrine (SJZ v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality PNM34411756, rev. 08) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l), ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika