



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 5800/2023, spis: UJD SR 2659-2023

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 225/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“),

**realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona,
v úradom schválenej dokumentácii:**

**„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu
programov energetického spúšťania:**

- **3E008 Program sledovania parametrov bloku po výpadku VTO (vydanie č. 1, revízia č. 9),**
- **3E010 Program sledovania dynamiky bloku v režime zníženia záťaže TG (vydanie č. 1, revízia č. 9).**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE, a.s., zo dňa 27.06.2023 zn. SE/00082/008381/2023 začal dňom 27.06.2023 správne konanie vo veci žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 10 atómového zákona o schválenie zmeny etapového programu uvádzania do prevádzky členeného na etapy v rozsahu:

- 3E008 Program sledovania parametrov bloku po výpadku VTO (vydanie č. 1, revízia č. 9),
- 3E010 Program sledovania dynamiky bloku v režime zníženia záťaže TG (vydanie č. 1, revízia č. 9).

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu programov 3E008 Program sledovania parametrov bloku po výpadku VTO (vydanie č. 1, revízia č. 8) a 3E010 Program sledovania dynamiky bloku v režime zníženia záťaže TG (vydanie č. 1, revízia č. 8) boli posúdené v rámci správneho konania č. ÚJD SR 1543-2023, ktoré začalo na základe žiadosti SE, a.s., zn. SE/00082/003040/2023 zo dňa 23.02.2023, ktoré bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia ÚJD SR č. 83/2023.

Dôvodom aktualizácie programu skúšok 3E008 - Program sledovania parametrov bloku po výpadku VTO (vydanie č. 1, revízia č. 9) a programu skúšok 3E010 - Program sledovania dynamiky bloku v režime zníženia záťaže TG (vydanie č. 1, revízia č. 9) je zmena parametrov v popisoch skúšok. Zmeny výkonu TG31 vo východnom stave bloku z pôvodnej hodnoty výkonu 265 MWe na hodnotu výkonu umožňujúcu prevádzku TG31 pri stabilnej hladine v SPP (maximálna hodnota 270 MWe) a zmeny výkonu v postupe realizácie skúšky, na aký bude výkon TG31, resp. TG32 zvýšený. Pôvodná hodnota na akú sa výkon TG31, resp. TG32 zvyšoval bola 265MWe, po aktualizácii sa výkon TG zvýši na hodnotu výkonu umožňujúcu prevádzku TG pri stabilnej hladine v SPP (maximálne však 270 MWe).

Predmetná zmena nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko nemení fyzické aspekty lokality, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bola posúdená v zmysle požiadaviek:

Príloha č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 písm. a) bod 2 až písm. c) vyhlášky, Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 2 až 10 vyhlášky a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 14.07.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností