



Číslo: UJD SR 2660-2023, 5548/2023

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

ROZHODNUTIE č. 212/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

na realizáciu zmeny

v predpise pre riešenie abnormálnych stavov 3AS/0100, vydanie č. 2, revízia č. DZ01

podľa § 2 písm. w).

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.06.2023 zn. SE/00082/008408/2023 začal dňom 27.06.2023 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu dočasnej zmeny v predpise pre riešenie abnormálnych stavov 3AS/0100, vydanie č. 2, revízia č. DZ01.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkovom predpise *Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 3AS/0100*, vydanie č. 2, revízia č. DZ01.

Obsahom navrhovanej zmeny revízie č. DZ01, vydania č. 2 dokumentu pre 3. blok je:

- Úprava obsahu kapitoly 6.1 *Výpadok ENČ* - s cieľom zlepšiť použiteľnosť postupu bol v uvedenej kapitole upravený text na základe výsledkov programu skúšok 3E007 - *Program sledovania parametrov bloku po odstavení a nábehu ENČ*
- Revízia PRÍLOHY D *Dôvod na automatické zapracovanie AO3* - zosúladienie textu dokumentu so zmenami v dokumentoch 3LP/1001 a 8LP/1002.

Predmetný predpis je zaradený na základe § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov medzi prevádzkové predpisy určené úradom v zmysle prílohy č. 1 bod C písm. g) atómového zákona.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované:

- atómovým zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h)
- vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., príloha č. 4 Časť B, I. *Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy* ods. 2 a 17

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 06.07.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností