

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2685-2025; 6159/2025

Trnava

2. 7. 2025



## ROZHODNUTIE č. 322/2025

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – hlavné poistné ventily 4JEF10AA020(027), odľahčovací ventil 4JEF10AA050 a impulzné riadiace ventily 4JEF10AA016, (017,023, 024) systému kompenzácie objemu, BT I, 4. bloku JE Mochovce.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 06.06.2025 zn. SE/00040/006818/2025 začal dňom 09.06.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre hlavné poistné ventily 4JEF10AA020(027), odľahčovací ventil 4JEF10AA050 a impulzné riadiace ventily 4JEF10AA016, (017,023, 024) systému kompenzácie objemu. Hodnotené VZ patria do čiastkového prevádzkového súboru – Systém kompenzácie objemu 4. bloku JE Mochovce.

Zmeny v predložených požiadavkách na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ sú zapracované z dôvodu zistenej netesnosti dotknutých ventilov počas studenej hydroskúšky v rámci programu spúšťania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Uvedené ventily budú pretesnené lapovaním ich tesniacich plôch. Pretesnenie bude realizované na základe predložených požiadaviek na kvalitu VZ a správy o nezhode (NCR) č. 2025/SJS/052/NCR/00694.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže hodnotených ventilov sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) Technologický postup - Odstránenie netesností PV KO zistených pri 4P203, č. PNM34214732, rev. 00,
- 2) Plán kontrol a skúšok - Odstránenie netesností PV KO zistených pri 4P203, č. PNM34214733, rev. 00.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto splňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. k) a l) bod 2), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami č. 849/2012, 916/2014, 62/2024, 86/2024, 374/2024 a 375/2024. Relevantný plán kvality č. PNM34204904, rev. 07 bol schválený ÚJD SR rozhodnutím číslo 86/2024.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle § 9 ods. 3, písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika