

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2692-2023; 5946/2023

Trnava

25. 7. 2023



ROZHODNUTIE č. 237/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre procesné rozvádzače, transformátory budenia, budenia skriň a skrine ochrán, synchronizácie a merania dieselgenerátora bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III (SJZ – 3CKF34GB103(203,303), 3CKF34GB101(102,201,202,301,302), 3XKC01(02,03), 3XKY01(02,03)GA001.1(2), 3BMT01(02,03)) pre 3. blok JE Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30.06.2023 zn. SE/00082/008491/2023 začal dňom 03.07.2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre procesné rozvádzače, transformátory budenia, budenia skriň a skrine ochrán, synchronizácie a merania dieselgenerátora BT II a III (SJZ – 3CKF34GB103(203,303), 3CKF34GB101(102,201,202,301,302), 3XKC01(02,03), 3XKY01(02,03)GA001.1(2), 3BMT01(02,03)) pre 3. JE Mochovce.

Rozvádzače, transformátory budenia, budenia skriň a skrine ochrán, synchronizácie a merania dieselgenerátora, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a III.

Dôvodom zmeny je splnenie požiadaviek úvodného projektu, na základe ktorých boli prúdové relé nahradené analógovými relé. Rôzne typy časových relé boli zjednotené na dva funkčne ekvivalentné typy z dôvodu zjednodušenia návrhu a montáže. Taktiež bol systém merania otáčok s mikroprocesorovou logikou nahradený analógovým systémom.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky sú uvedené v dokumente 8-PCP/6090 – Pracovný postup - Skúšky zariadení SKR za prevádzky a po oprave, vyd.03, rev. 00.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých vybraných zariadení sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), prílohy č. 7 písm. a), b), d), p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika