

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2693-2023; 7114/2023

Trnava

28. 8. 2023



ROZHODNUTIE č. 276/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„Plán kvality VZ - revízie IPZK C127 – Hermetické potrubné priechodky“, č. PNM34380519, rev. 01

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže – Hermetické potrubné priechodky v rozsahu prílohy č. 2 dokumentu č. PNM34380519, rev. 01

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Hermetické potrubné priechodky v rozsahu prílohy č. 2 dokumentu č. PNM34380519, rev. 01.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu

č. PNM34380519, rev. 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 434/2012 a platnosť požiadaviek na kvalitu predmetných vybraných zariadení uvedených v dokumentoch č.: PNM34392099, rev. 01, PNM34392603, rev. 02, PNM34392141, rev. 01, PNM34392169, rev. 02, PNM34392181, rev. 02, PNM34392098, rev. 00, PNM34392601, rev. 02, PNM34392602,

rev. 02, PNM34392104, rev. 01, PNM34394085, rev. 03, PNM34394086, rev. 03, PNM34394087, rev. 03, PNM34394088, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 48/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 30.06.2023 zn. SE/00082/008493/2023 začal dňom 03.07.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v pláne kvality vybraných zariadení pre hermetické potrubné priechodky č. PNM34380519, rev. 01, správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu repasie a montáže hermetických potrubných priechodiek v rozsahu prílohy č. 2 dokumentu č. PNM34380519, rev. 01, 4. bloku JE EMO, a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu, uvádzania do prevádzky a prevádzky hermetických potrubných priechodiek v rozsahu prílohy č. 2 dokumentu č. PNM34380519, rev. 01, 4. bloku JE EMO, ktoré sú bližšie definované v dokumentácii priloženej k žiadosti. Dňa 10.08.2023 bolo na úrad listom zo dňa 09.08.2023 zn. SE/00082/010007/2023 doručené doplnenie podania, obsahom ktorého je nová revízia dokumentu.

Predmetom zmeny je aktualizácia dokumentácie systému manažérstva kvality z dôvodu projektových zmien počas vývoja projektu a realizácia nápravných opatrení uvedených v kapitole č. 5.1 dokumentu č. PNM34380519, rev. 01. Zmeny boli vyhotovené osobami, ktoré vyhotovili pôvodný projekt. Predmetom zmien v projektovej dokumentácii nie je zmena pôvodného projektu. Cieľom zmien je zabezpečiť a preukázať schopnosť vybraného zariadenia plniť svoju bezpečnostnú funkciu v jadrovom zariadení.

Po posúdení predloženého plánu kvality zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky a zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu repasie a montáže predmetných vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), k), l) bod 2, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34392099, rev. 02, Technologický postup č. TP 021/ENS/2011 – Repasia hermetických potrubných priechodiek.
- 2) PNM34392603, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Repasia hermetických prechodiek.
- 3) PNM34392141, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických prechodiek.
- 4) PNM34392169, rev. 05, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických prechodiek.
- 5) PNM34392181, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických prechodiek.
- 6) PNM34392098, rev. 02, Technologický postup č. TP 020/ENS/2011 – Montáž hermetických priechodiek.
- 7) PNM34392601, rev. 05, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických prechodiek v miestnosti A202/2.
- 8) PNM34392602, rev. 05, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických prechodiek v miestnosti A203/2.
- 9) PNM34392104, rev. 02, Technologický postup č. TP 026/ENS/2011 – Montáž hermetických priechodiek.
- 10) PNM34394085, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických priechodiek v miestnosti A264/2.
- 11) PNM34394086, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických priechodiek v miestnosti A423/2.
- 12) PNM34394087, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických priechodiek v miestnosti A530/2.
- 13) PNM34394088, rev. 04, Plán kontrol a skúšok – Montáž hermetických priechodiek v miestnosti A635/2.
- 14) PNM34394296, rev. 00, Technologický postup č. TP/001/ENS/2013 - Realizácia NO ku hermetickým priechodkám (rezervných) 3T-531.2 a 4T-531.02.
- 15) PNM34394298, rev. 01, Plán kontrol a skúšok - Realizácia NO ku hermetickým prechodkám (rezervných) 4T-531.02 m. č. 307/2.
- 16) PNM34396949, rev. 01, Plán kontrol a skúšok - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek.
- 17) PNM34396947, rev. 00, Technologický postup č. TP/002/ENS/2018 - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek.
- 18) PNM34396948, rev. 01, Plán kontrol a skúšok - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek.

- 19) PNM34396950, rev. 02, Plán kontrol a skúšok - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek
- 20) PNM34396967, rev. 00, Technologický postup č. TP/003/ENS/2018 - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek.
- 21) PNM34396968, rev. 00, Plán kontrol a skúšok - Pripojenie rozdeľovačov hermetických prechodiek.

Dokument č. PNM34380519, rev. 01, obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky

č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované

do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu

č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky posudzovaných vybraných zariadení nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu a preto sa technická dokumentácia nevypracováva. V priebehu životnosti predmetných vybraných zariadení môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť ich používania.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika