

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2696-2022; 5293/2022

Trnava

25. 7. 2022



## ROZHODNUTIE č. 197/2022

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“),

4. bloku JE EMO, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III uvedenú v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“):

PNM34186297 – PLKVZ pre svorkovnicové skrinky BTIII – 4. blok, rev. 01

a

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - pre svorkovnicové skrinky v rozsahu dodatku B1 dokumentu PNM34186297 rev. 01, čiastkového prevádzkového súboru Dieselgenerátorová stanica – elektročasť, bezpečnostnej triedy III, pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34186297 rev. 00 schváleného rozhodnutím úradu č. 491/2014 a požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže uvedených v dokumentoch č. PNM34186299 rev. 01, PNM34138121 rev.03, PNM 34136624 rev. 05, PNM34136712 rev.07 schválených rozhodnutiami číslo 491/2014 a 147/2015.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami ÚJD SR číslo 491/2014 a 147/2015 zostávajú v platnosti.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30.6.2022 zn. SE/2022/023070 začal dňom 6.7.2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v PLKVZ č. PNM34186297, rev. 01 a zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre svorkovnicové skrinky v rozsahu dodatku B1 dokumentu PNM34186297 rev. 01. pre 4. blok JE Mochovce.

Svorkovnicové skrinky, ktorých zmeny PLKVZ a zmeny požiadavky na kvalitu VZ sú predmetom schvaľovania, sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a. Podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ boli vynútené zmenou montážnej organizácie a vypracovaním novej výrobnéj a montážnej dokumentácie pre vybrané zariadenia v súlade s certifikovaným systémom manažérstva kvality novej montážnej organizácie.

Schvaľované zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení etapy výroby a montáže. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú aj akceptačné kritériá a spôsob dokumentovania skúšok po ukončení etapy výroby a montáže.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapy výroby a montáže pre svorkovnicové skrinky sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34186299 - Kvalifikačný plán a postupy, svorkovnicové skrinky, rev. 04.
2. PNM34417197 - Plán kontrol a skúšok (PKS) pre montáž Junction Box, BT III, rev. 01.
3. PNM34417148 - Technologický postup montáže NN rozvádzačov, rev. 01.
4. PNM34417155 - Postupy kontrol a skúšok pre montáž, rev. 01.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), e), g), j), k), l) bod 2, 3, 4, písm. p), q) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňajú podmienky podľa § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,  
PhD.

riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika