

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2711-2024; 5700/2024

Trnava

25. 6. 2024



ROZHODNUTIE č. 298/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre neutrónové detektory, káble, skrine NPPS, silové káble VN a NN, kontrolné, signálne, návestné, flexibilné kontrolné, medené a elektrické káble (vybrané zariadenia v rozsahu plánov kvality uvedených v tabuľke č. 1 v prílohe žiadosti) v rozsahu predkladanej dokumentácie bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení uvedených v dokumente PNM34408110, rev. 08, schváleného rozhodnutiami č. 79/2018, 113/2023 a 119/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 4. 6. 2024 zn. SE/00001/007581/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 5. 6. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre neutrónové detektory, káble, skrine NPPS, silové káble VN a NN, kontrolné, signálne, návěstné, flexibilné kontrolné, medené a elektrické káble (vybrané zariadenia v rozsahu plánov kvality uvedených v tabuľke č. 1 v prílohe žiadosti) v rozsahu predkladanej dokumentácie BT II a III pre 4. blok JE Mochovce.

Vybrané zariadenia v rozsahu plánov kvality uvedených v tabuľke č. 1 v prílohe žiadosti, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a III.

Dôvodom zmeny je aktualizácia technickej dokumentácie PNM34408110, rev. 09 - Technologický postup pre pokládku káblov. Jedná sa o opravu poškodených káblov. V uvedenom prípade ide o opravu pomocou teplom zmrštiteľnej opravnej pásky NWRT/NJRT. Páska je zložená z retardéra horenia a teplom zmrštiteľnej izolačnej pásky WWTF (WBTF) rovnakého tmelu, aký sa používa vo WCSF vo valcovanej forme, nazývaného S1119. Montáž zmrštiteľnej opravnej pásky bude vykonaná podľa schválenej montážnej dokumentácie.

Zoznam dotknutých PLKVZ (predložené úradu v elektronickej forme na CD) s príslušnými rozhodnutiami úradu je uvedený v tabuľke č. 1 v prílohe žiadosti.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), k), l) body 2, 3, 4, prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Zmena technickej dokumentácie PNM34408110, rev. 09, zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika