

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2720-2024; 6159/2024

Trnava

9. 7. 2024



ROZHODNUTIE č. 320/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby pre prevodníky ([REDACTED]) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

PNM34213566, rev. 08 „Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Výroba prevodníkov, BT III (4. blok).

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34213566, rev. 06 schváleného rozhodnutím č. 463/2019.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 05. 06. 2024 zn. SE/00001/007284/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 06. 06. 2024 správne konanie č. UJD SR 2720-2024 vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu výroby prevodníkov, 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Prevodníky, ktorých požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Dôvodom zmeny je doplnenie predmetných prevodníkov do PLKVZ a zosúladenie projektovej dokumentácie so skutočným stavom projektu. Predmetné prevodníky boli chybné vedené ako zariadenia BT N, ale v skutočnosti sú prevodníky od začiatku projektu zaradené do BT III.

Zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť, pretože pre uvedené prevodníky boli dodržané všetky požiadavky na kvalitu v súlade so schválenou dokumentáciou.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34213590, rev. 09, Plán kontrol a skúšok – Výroba prevodníkov 4. blok, BT II, BT III,
2. PNM34213539, rev. 02, Technická dokumentácia – Prevodníky,
3. PNM34213362, rev. 03, Prepojovacia kabeláž – Kvalifikačná špecifikácia – 4. blok.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu pre etapu výroby prevodníkov a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l) body 2 až 5, ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť

Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika