

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2727-2025; 7025/2025

Trnava

30. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 368/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa prevádzkového predpisu

1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“, vydanie č. 10, revízia č. 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 410/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11. 06. 2025 zn. SE/00960/008186/2025/Ga začal dňom 12. 06. 2025 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení (ďalej len „ZVZ“) 1. bloku JE Mochovce podľa dokumentu uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci schválenia nového vydania ZVZ podľa prevádzkového predpisu 1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00 podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- 1) 1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00- textová časť,
- 2) 1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00- grafická časť,
- 3) „Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z.“,
- 4) „Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z.“.

Nové vydanie posudzovaného dokumentu aktualizuje prevádzkový predpis 1-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1. blok“. Navrhované zmeny majú dopad do častí strojno-jadrových, elektro a systémov kontrol a riadenia a hermetické dvere textovej ako aj grafickej časti v rozsahu uvedenom v časti „Zoznam zmien/Revízií“ posudzovaného dokumentu.

Aktualizácie boli realizované na základe potreby formálnej úpravy zistených nedostatkov v hodnotenom predpise a na základe zapracovania úradom odsúhlasených projektových zmien po ich realizácii:

1. Projekt zmeny č. IPR 20005 – „Zmena chladenia ložísk čerpadiel 1JNF z rozvodu TVD“, schválené rozhodnutím úradu č. 244/2021,
2. Projekt zmeny č. IPR EMO 30100/5 – „Riadenie ťažkých havárií - Núdzový zdroj elektrickej energie 1. a 2. blok“, schválené rozhodnutím úradu č. 700/2014,
3. Projekt zmeny č. IPR EMO 41300 „Modernizácia a inovácia – Inovácia bezpečnostných systémov SORR a SIS časť riadenia kaziet HRK (SGIU) a aparátúra havarijných povelov ŠAK časť RRCS“, schválené rozhodnutím úradu č. 100/2019,
4. Projekt zmeny č. IPR EMO 30100/6 – „Riadenie ťažkých havárií – SKR SAM“, schválené rozhodnutím úradu č. 186/2015,
5. Projekt zmeny č. PZ 1.2153, „Oprava teplotných meraní – vnútro reaktorová kontrola, uzol 1.10.2“, schválené rozhodnutím úradu č. 111/2009.

Po posúdení predloženej dokumentácie k žiadosti úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote

15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika