



Číslo: 7532/2024, spis UJD SR 2738-2024

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

R O Z H O D N U T I E č. 3 7 9 / 2 0 2 4

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom

1. 1-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, 7. vydanie v bode:
 - 3.3.7 Prístroje radiačnej ochrany,
2. 2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, 7. vydanie v bode:
 - 3.3.7 Prístroje radiačnej ochrany,
3. 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“, 4. vydanie v bode:
 - Z 3.3.7 Prístroje radiačnej ochrany,

v navrhovanom znení podľa schvaľovacieho listu č. 1/07/2024 s platnosťou do 31.12.2026.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.06.2024 zn. SE/00890/007629/2024/Ga začal dňom 07.06.2024 správne konanie vo veci schválenia dočasnej zmeny v prevádzkovom predpise 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, a 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“, v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/05/2024 s platnosťou do 31.12.2026.

Súčasťou podania boli:

1. Návrh znenia LP 3.3.7 - 1. blok,
2. Návrh znenia LP 3.3.7 - 2. blok,
3. Návrh zdôvodnenia Z 3.3.7,
4. TS/55020/2023/003 „Modernizácia systému monitorovania plyných výpustí EMO12 – Náhrada rádiometra RKS 2-03/Kalina“,
5. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dôvodom zmeny je vyradenie merania 2CRE05EU001QV 001 (rádiometer RKS2-03 „Kalina“) z limitov a podmienok. Uvedené meranie je zastarané a nevyhovuje aktuálnym postupom pre metrologické overovanie – musia sa používať neštandardné postupy pre overovanie.

Dňa 07.08.2024 bola žiadosť doplnená listom zn. SE/00890/010194/2024/PJ z 02.08.2024 vo veci schválenia dočasnej zmeny v prevádzkovom predpise 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, a 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“, v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/07/2024 v súlade s výsledkami pracovného rokovania, ktoré sa konalo dňa 18.07.2024.

Súčasťou doplnenia podania boli:

1. Návrh znenia LP 3.3.7 - 1. blok,
2. Návrh znenia LP 3.3.7 - 2. blok,
3. Návrh zdôvodnenia Z 3.3.7,
4. TS/55020/2023/003 „Modernizácia systému monitorovania plyných výpustí EMO12 – Náhrada rádiometra RKS 2-03/Kalina“ – platí príloha v schvaľovacom liste č. 1/05/2024,
5. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. – platí príloha v schvaľovacom liste č. 1/05/2024,
7. 7-TP/8431 „Systém radiačnej kontroly AKRB-03“, tabuľka č. 31 až č. 33.

Dňa 19.08.2024 bola žiadosť doplnená listom zn. SE/00890/010986/2024/PJ z 19.08.2024. V prílohe listu je záväzné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. ÚVZSR/ORO/12708/29970/2024 z 15.08.2024 k „Náhradným systematickým odberom vzoriek, náhradným spôsobom hodnotenia aktivity a množstva vypúšťaných rádioaktívnych látok z ventilačných komínov VK1 a VK2 JE Mochovce“. Podľa uvedeného stanoviska ÚVZ SR súhlasí s navrhovanou stavebnou a technologickou zmenou významnou z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 body a) až g) boli v prílohe žiadosti. Podľa hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť dočasná zmena LP 3.7.7 nemá negatívny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. Navrhnutá konfigurácia je v súlade s úvodným projektom a zmenami LP pre radiačné prístroje v EMO na 3. bloku MO34. Doplnením možnosti odberu vzoriek pre Ra- aerosóly a I-131 je čiastočne suplovaný tretí kanál pre plynné výpuste.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, a 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“, v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/07/2024 s platnosťou do 31.12.2026 spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 26.08.2024

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností