



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Štef

Číslo: 5327/2024; spis UJD SR 2740-2024

Toto rozhodnutie bolo vydané
príslušným orgánom 13. 6. 2024
a v lehote ustanovenej zákonom 13. 6. 2024 -
zápis vykonaný RANDLISEKOVÁ
dňa 13. 6. 2024
podpis Raudlisková

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov



ROZHODNUTIE č. 278/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu dočasnej zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom:

6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie v bode:

- 3.7.4 Rýchločinné armatúry na napájacej vode do PG

v navrhovanom znení s platnosťou do 31.12.2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 05.06.2024 zn. SE/00891/007621/2024/Mc začal dňom 10.06.2024 správne konanie č. UJD SR 2740-2024 vo veci schválenia realizácie dočasnej zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie v bode 3.7.4 „Rýchločinné armatúry na napájacej vode do PG“

13. JÚN 2024

prevzal: mgr. *Mela*

s platnosťou do konca roku 2024. Zmena v predpise 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie bola predložená ako revízia č. DŽ01.

Súčasťou podania boli prílohy:

1. 6 – LP/003, Zdôvodnenie limitov a podmienok, vydanie č. 1, revízia DZ.
2. Technická správa „Vplyv predĺženia doby zatvárania RČA na napájacích potrubíach do PG na analýzy bezpečnosti uvedené v kapitole 15 PpBS EBO34“.
3. Dočasná zmena „Zmena času zatvárania RČA 1,2RL...S06 v zdôvodnení 6-LP/003.
4. Záznam z výkonu role „Design Authority“.
5. Výstupné hodnotenie zo skríningu.
6. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
7. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Predmetom dočasnej zmeny je úprava času zatvárania dotknutých rýchločinných armatúr. Počas platnosti dočasnej zmeny bude v predpise 6/LP/003 zmenený požadovaný čas zatvárania armatúr na napájacej vode do PG zo 16 na 20 sekúnd. Podľa technickej správy VUJE, a.s. „Vplyv predĺženia doby zatvárania RČA na napájacích potrubíach do PG na analýzy bezpečnosti uvedené v kapitole 15 PpBS EBO34“ navrhované predĺženie času zatvárania vedie k dlhšej dodávke napájacej vody do PG, ktorý je postihnutý iniciačnou udalosťou alebo činnosťou operátora (napr. odtlakovanie PG ako krok v rámci EOPs). Väčšie množstvo vody dodanej do PG má však na kritériá prijateľnosti preverovaných v rámci analýz bezpečnosti (kapitola 15 PpBS EBO34) zanedbateľný vplyv a nedôjde k ich porušeniu.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 odsek 3 body a) až g) je v prílohe žiadosti. Z hodnotenia bezpečnosti a posúdenia návrhu na zmenu vyplýva, že navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmena v prevádzkovom predpise s názvom 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie v bode 3.7.4 „Rýchločinné armatúry na napájacej vode do PG“ s platnosťou do konca roku 2024 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a držiteľ povolenia splnil povinnosti v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie


Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 13.06. 2024




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Na základe poverenia
zo dňa 1. 6. 2024 sa podľa
§ 61 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb.
vzdávam možnosti podať
rozklad voči tomuto rozhodnutiu.

MAĽA:

13. JÚN 2024


Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-106-