

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo spisu

UJD SR 2809-2025; 7190/2025

Bratislava

7. 8. 2025



ROZHODNUTIE č. 374/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

na realizáciu zmeny v dokumentoch 7-BSP/0003 (vyd. č. 1, rev. č. 0), 7-BSP/0004 (vyd. č. 1, rev. č. 0) a 7-BSP/0001 (vyd. č. 1, rev. č. 21).

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledujúcej podmienky:

doplniť pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti o špecifickú analýzu extrémneho vetra.

Termín: 31. 12. 2026

Toto rozhodnutie ruší platnosť dokumentácie, ktorá bola schválená rozhodnutím úradu č. 181/2019.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 20. 6. 2025 zn. SE/01003/008706/2025/AA začal dňom 23. 6. 2025 správne konanie č. UJD SR 2809-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien v dokumentoch 7-

BSP/0003 (vyd. č. 1, rev. č. 0), 7-BSP/0004 (vyd. č. 1, rev. č. 0) a 7-BSP/0001 (vyd. č. 1, rev. č. 21) podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona.

Predmetom Vašej žiadosti je aktualizované pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (PSA) JE EMO 12, do ktorého boli zapracované opravené dáta pre hodnotu snehovej pokrývky a konečné výsledky pravdepodobnostnej analýzy seizmického ohrozenia lokality EMO z roku 2023. Aktualizované PSA bolo podrobené kontrole úradu č. 304/2025, ktorá bola ukončená 20. 5. 2025. Počas kontroly bolo zistené, že analýza extrémneho vetra bola vykonaná zjednodušene. V tejto časti PSA sú použité špecifické údaje len v obmedzenom rozsahu. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri použití PSA. Ostatné časti PSA sú v súlade požiadavkami a odporúčaniami úradu.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov. Aktualizované PSA je v súlade s § 20 vyhlášky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie je požadované v uložených podmienkach vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhované zmeny nie sú realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto neboli predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

RNDr. Mikuláš Turner

generálny riaditeľ sekcie dozorných
činností a medzinárodných vzťahov

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika