

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2813-2025; 6627/2025

Trnava

15. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 347/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre snímače hladiny a spínače kontrolného zariadenia, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34117506, rev. 03 pre 4. blok JE Mochovce,

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov PNM34411991, rev. 00, schválený rozhodnutím č. 348/2022.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 19. 06. 2025 zn. SE/00040/008490/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 20. 06. 2025 správne konanie č. UJD SR 2813-2025 vo veci schválenia zmien

požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže snímačov hladiny a spínačov kontrolného zariadenia pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Dôvodom navrhovanej zmeny je aktualizácia technologického postupu. Zmeny v technologickom postupe nemajú negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a na existujúce zariadenia.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34411991, rev. 04, Technologický postup pre montáž snímačov a prístrojov.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu pre etapu montáže pre snímače hladiny a spínače kontrolného zariadenia (VZ v rozsahu kapitoly č. 6 PLKVZ PNM34117506, rev. 03) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1, príloha č. 7 písm. b), g), i), k), l) body 2 až 5, p) ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika