

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2824-2023; 6263/2023

Trnava

4. 8. 2023



## ROZHODNUTIE č. 244/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje realizáciu

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) potrubné trasy systému JNR v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34204789, rev. 05, 4. blok JE Mochovce, bezpečnostná trieda (ďalej len BT) III

a zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v pláne kvality VZ: PNM34204789 „Plán kvality vybraného zariadenia - 2. etapa - Potrubné trasy systému JNR, BT III, 4. blok“, rev. 05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34204789, rev. 03 schváleného rozhodnutím úradu č. 333/2017 a ruší sa platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34209236, rev. 01, PNM34205798, rev. 01 schválených rozhodnutím úradu č. 833/2012, PNM34206855, rev. 06 schváleného rozhodnutím úradu č. 333/2017 a PNM34206768, rev. 05 schváleného rozhodnutím úradu č. 323/2016.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00082/009241/2023 z 20. 7. 2023 začal dňom 21. 7. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Predmetom zmeny je zmena projektového tlaku systému JNR pre umožnenie prepojenie so systémom JNR na EMO12 a doplnenie časti potrubia 4JNR10BR011 z dôvodu opravy indikovaných zvarov.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PNM34209236 „Návrhová špecifikácia potrubných trás JNR s uložením a príslušenstvom - DPS spojovacie potrubie primárnej časti“, rev. 02,
- PNM34206855 „PKZ - montáž - potrubný systém 4JNR (4. blok)“, rev. 13,
- PNM34205798 „Technologický postup montáže - potrubné trasy - materiál 08CH18N10T - 4. blok“, rev. 03,
- PNM34206768 „PKZ - 2. etapa (dodávka, vstupná kontrola, skladovanie) - potrubné trasy systému JNR - BT III (4. blok)“, rev. 06,
- PNM34484363 „Všeobecné technické podmienky TU 1.1.3.20.1433-2018 pre austenitické bezšvové rúry z nehrdzavejúcej ocele“, rev. 00.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú v kapitole 4.2 dokumentu PNM34204789, rev. 05 a v technickej správe Ae 17310/Dok Rev. 0, ktorá je prílohou PNM34204789, rev. 05.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika