

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2837-2024; 6364/2024

Trnava

16. 7. 2024



ROZHODNUTIE č. 331/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„Plán kvality vybraného zariadení – 2. etapa – Potrubní trasy systému JNR, BT II, 4. blok“, č. PNM34204786, rev. 04

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Potrubné trasy systému JNR v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu č. PNM34204786, rev. 04

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – Potrubné trasy systému JNR, SJZ č. 4JNR10BR110.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu č. PNM34204786, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 46/2017 a požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumentoch č. PNM34206855, rev. 01 a PNM34209236, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 833/2012.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 18.06.2024 zn. SE/00001/007672/2024 začal dňom 19.06.2024 správne konanie č. UJD SR 2837-2024 vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažerstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v pláne kvality vybraných zariadení pre potrubné trasy systému JNR 4. bloku JE EMO, správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky potrubných trás systému JNR 4. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby a montáže potrubných trás systému JNR 4. bloku JE EMO, ktoré sú bližšie definované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny je aktualizácia predloženej dokumentácie, ktorá zahŕňa doplnenie potrubnej trasy 4JNR10BR110 z dôvodu zmeny jej zaradenia z BT III do BT II.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky a zmenené – doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže predložených vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), k), l) bod 2, písm. k) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34206855, rev. 14, Plán kontrol a skúšok – montáž – potrubný systém JNR (4. blok).
- 2) PNM34206766, rev. 02, Plán kontrol a skúšok – 2. etapa (výroba, dodávka, vstupná kontrola, skladovanie) – potrubné trasy systému JNR – BT II (4. blok).
- 3) PNM34205798, rev. 06, Technologický postup montáže – potrubné trasy – materiál 08Ch18N10T – 4. blok.
- 4) PNM34209236, rev. 03, Návrhová špecifikácia potrubných trás JNR s uložením a príslušenstvom – spojovacie potrubie primárnej časti.

Príloha predloženej žiadosti č. SE/00001/007672/2024, obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika