

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2849-2025; 6922/2025

Trnava

25. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 361/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. a bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre DC rozvádzač 4BUE01 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JE Mochovce,

a

· realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ uvedené v pláne kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34174905, rev. 05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34174905, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 282/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 26. 6. 2025 zn. SE/00040/009032/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 27. 6. 2025 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre DC rozvádzač 4BUE01 a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ uvedené v PLKVZ č. PNM34174905, rev. 05, pre 4. blok JE Mochovce.

Rozvádzač 4BUE01, ktorého požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky sú predmetom schvaľovania, je podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradený do BT III.

Predmetom zmeny je doplnenie rozvádzača 4BUE01 (220 V DC) do PLKVZ PNM34174905, rev. 05, z dôvodu jeho preradenia do BT III. Bezpečnostná trieda bola zmenená z BT II do BT III v rev. 03 úvodného projektu (špecifikácia S041408H02T). Cieľom zmeny je zosúladienie s úvodným projektom.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34174927, rev. 02, Údajový list jednosmerného rozvádzača 4BUE01.
2. PNM34170083, rev. 07, Kvalifikačný program NN DC rozvádzača BT III.
3. PNM34174907, rev. 03, Plán kontrol a skúšok (ITP) pre zariadenia výroby – DC rozvádzače BT III Lot C17.
4. PNM34174908, rev. 02, Preberacie skúšky u výrobcu postup DC rozvádzače BT III Lot17.
5. PNM34170032, rev. 03, Prepravné prostriedky a skladovanie Procedúra / pokyn čast' 3&4: NN hlavných a podružných rozvádzačov.
6. PNM34170056, rev. 05, Technická špecifikácia pre montáž zariadení čast' 4.
7. PNM34170058, rev. 05, Technická špecifikácia zariadení pred uvedením do prevádzky čast' 4.
8. PNM34174909, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre montáž DC rozvádzačov – BT III Lot C17.
9. NM34170051, rev. 05, Návod na obsluhu a údržbu čast' 4: DC rozvádzače.
10. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov.
11. PNM34409974, rev. 11, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre DC rozvádzače BT III Blok 4.
12. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup modifikácie NN rozvádzačov CI.

Ostatné požiadavky na kvalitu pre PLKVZ boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 801/2012 a 282/2023.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že schvaľované požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre DC rozvádzač 4. blok JE Mochovce sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy

č. 7 písm. a), b), e), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, o), p), r), § 6 ods. 1 a 2, prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika