

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2857-2023; 6670/2023

Trnava

14. 8. 2023



ROZHODNUTIE č. 257/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 a bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre kontrolné a signálne káble (typ kábla 12 fibres SM OS2e A-DQ(ZN)BH AMP) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JE Mochovce,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre kontrolné a signálne káble (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality PNM34189931, rev. 05) BT III pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34189931, rev. 05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. PNM34189051, rev. 01 schváleného rozhodnutím č. 220/2017, PNM34189948, rev. 02 schváleného rozhodnutím č. 220/2017, PNM34189909, rev. 01 schváleného rozhodnutím č. 243/2017,

PNM34188952, rev. 02 schváleného rozhodnutím č. 220/2017. Ruší sa platnosť plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34189931, rev. 02 schváleného rozhodnutím č. 220/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24. 7. 2023 zn. SE/00082/009416/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 25. 7. 2023 správne konanie vo veci:

- schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre kontrolné a signálne káble (typ kábla 12 fibres SM OS2e A-DQ(ZN)BH AMP) BT III pre 4. blok JE Mochovce,
- schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre kontrolné a signálne káble (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality PNM34189931, rev. 05) BT III pre 4. blok JE Mochovce,
- schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34189931, rev. 05.

Kontrolné a signálne káble pre zabezpečenie systému Dispečerského hovorového zariadenia 4.24.04, ktorých požiadavky na kvalitu a zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky, a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Dôvodom zmeny je zosúladenie typu kábla v PLKVZ a v príslušnej technickej dokumentácii. Jedná sa o úpravu typu kábla 4PRAWG 23/1 S/FTP cable Cat. 7 na typ AWG23 M1/LSZH S/FTP 4x2x0.57. Elektrické a mechanické vlastnosti kábla sú bez zmeny.

Do PLKVZ z dôvodu zosúladenia projektovej dokumentácie prišlo taktiež k doplneniu kábla typu 12 fibres SM OS2e A-DQ(ZN)BH AMP, ktorý je súčasťou projektu.

Schvaľované zmeny nemajú negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť. Sú zapracované do dokumentácie systému manažérstva kvality.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre predmetné vybrané zariadenia sú uvedené technickej dokumentácii:

1. PNM34189051, rev. 04, Karty údajov pre signálne káble BT III.
2. PNM34189908, rev. 03, PKS-M, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Dátová kabeláž BT III.
3. PNM34189706, rev. 00, Balenie, manipulácia, skladovanie a preprava.
4. PNM34189750, rev. 01, TP – Technologický postup.
5. PNM34189948, rev. 03, Kvalifikačná procedúra pre kontrolné a signálne káble BT III.

6. PNM34189909, rev. 07, PKS-M, Plán kontrol a skúšok pre vybrané zariadenia signálne káble BT III – ASSIK formát.
7. PNM34188952, rev. 03, FAT akceptačné skúšky vo výrobnom závode pre vybrané zariadenia kontrolné a signálne káble BT III – Dodávateľ VUKI.
8. PNM34405769, rev. 05, Technologický postup pre opravu poškodených káblov po ich položení.
9. PNM34405899, rev. 02, Plán kontrol a skúšok – oprava poškodených káblov – etapa montáže.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu a zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky, a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ, sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1, 2, 3, 6, prílohy č. 7, § 6 ods. 1 a 2, prílohy č. 5 časť II., ako aj § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru jadrových materiálov

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

