

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2887-2025; 6575/2025

Trnava

14. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 341/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre usmerňovače, meniče, záložné zdroje UPS a striedače (SJZ – 3BTU31, 3BTU32, 3BRU31, 3BRU32, 3BRV01, 3BRV02, 3BTU41, 3BTU42, 3BRU41, 3BRU42) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 3. blok JE Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. 7. 2025 zn. SE/00040/009311/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 2. 7. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre usmerňovače, meniče, záložné zdroje UPS a striedače (SJZ – 3BTU31, 3BTU32, 3BRU31, 3BRU32, 3BRV01, 3BRV02, 3BTU41, 3BTU42, 3BRU41, 3BRU42) pre predmetné VZ pre 3. blok JE Mochovce.

Usmerňovače, meniče, záložné zdroje UPS a striedače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a III.

Predmetom zmeny je výmena komponentov na zariadeniach zaisteného napájania 1. kategórie 3. bloku JE EMO. Jedná sa o usmerňovače, meniče, záložné zdroje UPS a striedače vyrobené spoločnosťou Gutor. Plány kvality pre uvedené zariadenia predpisujú výmenu komponentov a dielov, ktoré musia byť vymenené po 9., resp. 10. rokoch. Uvedené zariadenia boli vyrobené v roku 2010. Výmena je v súlade s plánom údržby uvedených zariadení. Pôvodné typy náhradných dielov už výrobca nevyrába, nahradil ich adekvátnou novou inovovanou typovou radou. Rozsah realizácie zahŕňa dodávku a výmenu nových inovovaných komponentov, funkčné odskúšanie zariadenia po výmene komponentov, spustenie zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky na zariadeniach zostávajú pôvodné, nepodliehajú zmene. Cieľom tejto výmeny je zabezpečiť spoľahlivú, bezporuchovú a bezpečnú prevádzku vybraných zariadení SZN, ktorá napája elektrické spotrebiče JE skupiny D11. Tieto majú zvýšené požiadavky na spoľahlivosť napájania a nepripúšťa sa prerušenie elektrického napájania vo všetkých režimoch.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34638172, rev. 00, Kvalifikačné programy pre náhradné diely Gutor - Usmerňovač SAF.

Trieda II LOT C5.

2. PNM34637892, rev. 00, Kvalifikačné programy pre náhradné diely Gutor - Menič SAF.

Trieda II LOT C5.

3. PNM34637893, rev. 00, Kvalifikačné programy pre náhradné diely Gutor - UPS SAF.

Trieda III LOT C6.

4. PNM34637894, rev. 00, Kvalifikačné programy pre náhradné diely Gutor - Usmerňovač SAF.

Trieda III LOT C6.

5. PNM34637895, rev. 00, Kvalifikačné programy pre náhradné diely Gutor - Menič SAF.

Trieda III LOT C6.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu schvaľované pre etapu výroby pre usmerňovače, meniče, záložné zdroje UPS a striedače sú v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 a 3, prílohy č. 7 písm. a), b), e), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, o), p), r), prílohy č. 5 ako aj § 9 ods. 1, 2, 3, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika