



Číslo: 5798/2024; spis UJD SR 2895-2024



Toto rozhodnutie nadobudlo
práveplatnosť dňa 28. 6. 2024
a vykonateľnosť dňa 28. 6. 2024
zápis vykonaný SCIPOVA
dňa 28. 6. 2024
podpis [redacted]

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ROZHODNUTIE č. 304/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu dočasnej zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom:

- PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 16, v bode:
 - 3.8.3 Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4
- PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 14, v bode:
 - 3.4.6 Kompenzátor objemu

v navrhovanom znení s platnosťou do ukončenia realizácie RGO3/2025.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 26.06.2024 zn. SE/00001/008618/2024 začal dňom 26.06.2024 správne konanie č. ÚJD SR 2895-2024 vo veci schválenia realizácie dočasnej zmeny (DZ 03) podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 16, v bode 3.8.3 „Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4“ a predpise PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 14, v bode 3.4.6 „Kompenzátor objemu“ s platnosťou do ukončenia realizácie RGO3/2025.

Súčasťou podania boli prílohy:

1. LP 3.8.3 DZ03.
2. Zdôvodnenie LP 3.4.6 DZ03.
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
5. Projektová dokumentácia k DZ 502412271 – Zmena zapojenia EOKO

Dôvodom dočasnej zmeny je nedosahovanie požadovaného výkonu (min. 90 kW) EOKO 3JEF10BH004 napájaného z 3. systému ZN II. kategórie. Namiesto 3JEF10BH004 bude na 3. systém II. kategórie ZN pripojený EOKO 3JEF10BH008 aktuálne napájaný z nezaisteného napájania.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 body a) - g) je v prílohe žiadosti. Z hodnotenia bezpečnosti a posúdenia návrhu na zmenu vyplýva, že navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmena v prevádzkovom predpise s názvom PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 16, v bode 3.8.3 „Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4“ a predpise PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 14, v bode 3.4.6 „Kompenzátor objemu“ s platnosťou do ukončenia realizácie RGO3/2025 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a držiteľ povolenia splnil povinnosti v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 27.06.2024




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru
jadrovej bezpečnosti

Na základe poradenia z 23. 4. 2023 sa stanovuje možnosť podania
oprot. prostriedku k tomuto rozhodnutiu.

NOBA AE, IRE, MO
Slovenské elek
závod 3. a 4. blok Elek
935 39 Mac
-6-


28.6.2024

PRETRVALA: NOBA AE 28.6.2024
