ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu	**Trnava**
UJD SR 2908-2026; 7727/2026	3. 9. 2026

ROZHODNUTIE č. 400/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

·realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre sondy merania vodíka a teploty (vybrané zariadenia v rozsahu tabuľky 4.1 plánov kvality PNM34370914 rev. 06 a PNM34371851 rev.05) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 3. blok JE Mochovce

a

·realizáciu zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) uvedených v plánoch kvality vybraných zariadení PNM34370914 rev. 06 a PNM34371851 rev.05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34370914 rev. 04, schváleného rozhodnutím číslo 1002/2013, ktorý je plne nahradený dokumentom PNM34370914 rev. 06 „Plán kvality vybraných zariadení pre systém merania koncentrácie vodíka BT3, 3. blok – II.

etapa“, dokumentu PNM34371851 rev. 03, schváleného rozhodnutím číslo 1004/2013 , ktorý je plne nahradený dokumentom PNM34371851 rev. 05 „Plán kvality vybraných zariadení pre systém merania koncentrácie vodíka BT2, 3. blok – II. etapa“ a dokumentu PNM34370920 rev. 02, schváleného rozhodnutiami číslo 1002/2013 a 1004/2013, ktorý je plne nahradený dokumentom PNM34370920 rev. 08 „Systém merania koncentrácie vodíka – Technologické postupy montáže“.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24. 6. 2026 zn. SE/01050/009043/2026/LB začal dňom 25. 6. 2026 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre sondy merania vodíka a teploty (VZ v rozsahu tabuľky 4.1 plánov kvality PNM34370914 rev. 06 a PNM34371851 rev.05) a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ pre 3. blok JE Mochovce.

Systém merania koncentrácie vodíka slúži na meranie koncentrácie vodíka v hermetickej zóne. Je súčasťou PAMS a SAMS, ktoré sú klasifikované ako systémy so vzťahom k bezpečnosti.

Vybrané zariadenia, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa §3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradené do bezpečnostnej triedy BT II a BT III.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1.PNM34370914, rev. 06, Plán kvality vybraných zariadení pre systém merania koncentrácie vodíka BT3, 3. blok – II. etapa,

2.PNM34371851, rev. 05, Plán kvality vybraných zariadení pre systém merania koncentrácie vodíka BT2, 3. blok – II. etapa,

3.PNM34370920, rev. 08, Systém merania koncentrácie vodíka – Technologické postupy montáže.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 1002/2013, 1004/2013 a 590/2015.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou predloženej dokumentácie, pričom zmeny sú identifikované a zdôvodnené v príslušných kapitolách plánu kvality.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona, §6, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 3. 9. 2026

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika