ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu
UJD SR 2942-2026; 8088/2026

Trnava
4. 9. 2026

ROZHODNUTIE č. 414/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa prevádzkového predpisu

2-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 2. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00, návrh 1.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 2-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 2. blok“, vydanie č. 10, revízia č. 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 242/2025.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 22. 06. 2026 zn. SE/01011/008659/2026/Ga začal dňom 01. 07. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení (ďalej len „ZVZ“) 2. bloku JE Mochovce podľa dokumentu uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci schválenia realizácie zmeny ZVZ podľa prevádzkového predpisu 2-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 2. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00, návrh 1 podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1) 2-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 2. blok“, vydanie č. 11, rev. č. 00, návrh 1,

2) „Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. – Nové vydanie predpisu 2-SP/0003“,

3) „Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. – vydanie č. 11 predpisu 2-SP/0003“.

Nové vydanie posudzovaného dokumentu aktualizuje prevádzkový predpis 2-SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 2. blok“. Navrhované zmeny majú dopad do častí 8.1.2 „Vybrané zariadenia SKR“, 8.1.3 „Vybrané zariadenia vzduchotechnickej časti“, 8.1.5 „Hermetické priechodky“ textovej ako aj grafickej časti v rozsahu uvedenom v časti „Zoznam zmien/Revízií“ posudzovaného dokumentu.

Úpravy v predmetnom dokumente boli zapracované s cieľom zosúladiť skutkový stav technológie JZ 2. bloku Mochovce so ZVZ a vychádzajú z nasledovných skutočností:

1) doplnenia nových VZ do ZVZ na základe realizácie projektu IPR 30100/6 – „Riadiaci systém SKR SAM“ v súlade s PLKVZ L72,

2) zmena BT VZ na základe realizácie projektu IPR 30100/3 – „Rušič vákua v HZ EMO1,2“,

3) zosúladenie SJZ hermetických priechodiek s reálnym stavom technológie.

Po posúdení predloženej dokumentácie k žiadosti úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

riaditeľka odboru systémov, komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika