

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2957-2023; 6846/2023

Trnava

18. 8. 2023



ROZHODNUTIE č. 266/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre motory SN (SJZ v rozsahu kapitoly č. 06 plánov kvality PNM34135564, rev. 07 a PNM34135566, rev. 06) bezpečnostnej triedy II pre 3. a 4. blok JE Mochovce

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34135564, rev. 07 a PNM34135566, rev. 06

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34135564, rev. 03 schváleného rozhodnutím č. 273/2011, PNM34135566, rev. 03 schváleného rozhodnutím č. 273/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 03. 08. 2023 zn. SE/00082/009279/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 04. 08. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Motory SN, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Dôvodom navrhovanej zmeny je výmena svorníkov na motoroch čerpadiel TVD, ktoré sú z čistej medi a majú nízke pevnostné charakteristiky a vysokú ťažnosť. Tieto vlastnosti znižujú odolnosť voči opotrebeniu pri opakovanej demontáži a montáži káblových koncoviek.

Z uvedeného dôvodu je navrhnutá výmena svorníkov z technickej medi za svorníky z mosadze CW614, ktorá má vyššie mechanické vlastnosti a spĺňa elektrotechnické požiadavky.

Uvedená výmena svorníkov má pozitívny vplyv na jadrovú bezpečnosť. Realizáciou zmeny sa zvyšuje životnosť a spoľahlivosť zariadenia.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34166631, rev. 01, ANSALDO motory –Výroba a výmena motorových svorníkov,
2. PNM34166633, rev. 02, ANSALDO motory –Plán kontrol a skúšok pre výrobu a montáž svorníkov,
3. PNM34166639, rev. 00, Pokyny pre odpájanie a pripájanie svorkovnice motorov EFW.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) - prílohy č. 7 písm. j), k), l), § 6 príloha č. 5 časť II. písm. f), i), j), ako aj § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.


Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.


generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení 
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika