



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 6607/2023, spis: UJD SR 2985-2023

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 254 / 2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“),

**realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona,
v úradom schválenej dokumentácii:**

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu programu energetického spúšťania:

- **3E024 Program kontroly vybraných meraní bloku (vydanie č. 1, revízia č. 5).**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE, a.s., zo dňa 07.08.2023 zn. SE/00082/009910/2023 začal dňom 07.08.2023 správne konanie vo veci žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 10 atómového zákona o schválenie zmeny etapového programu uvádzania do prevádzky členeného na etapy v rozsahu:

- 3E024 Program kontroly vybraných meraní bloku (vydanie č. 1, revízia č. 05).

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu programu 3E024 Program kontroly vybraných meraní bloku (vydanie č. 1, revízia č. 4) bol posúdený ako súčasť „Programu uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy“ v rozsahu revízií platných k 29.04.2021 v rámci správneho konania č. ÚJD SR 1909-2021, ktoré začalo na základe žiadosti SE, a.s., zn. SE/2021/014844 zo dňa 29.04.2021, ktoré bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia ÚJD SR č. 148/2021.

Dôvodom aktualizácie programu 3E024 - Program kontroly vybraných meraní bloku (vydanie č. 1, revízia č. 5) je zmena kritérií úspešnosti na základe výsledkov testov realizovaných na nižších výkonových hladinách a aktualizácia textu v popisoch skúšok.

Predmetná zmena nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko nemení fyzické aspekty lokality, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bola posúdená v zmysle požiadaviek:

Príloha č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 písm. a) bod 2 až písm. c) vyhlášky, Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 2 a 9 vyhlášky a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubný, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 10.08.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností