

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2986-2023; 8469/2023

Trnava

16. 10. 2023



ROZHODNUTIE č. 337/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 8 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

prevádzkové predpisy s názvom:

- 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 1. vydanie,
- 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 1. vydanie,
- 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie,

v navrhovanom znení. Uvedené predpisy v plnom rozsahu nahrádzajú prevádzkové predpisy

3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 7. vydanie,

4 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 7. vydanie a 6 – LAP – 003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 2. vydanie.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 08.08.2023 zn. SE/01362/009920/2023/Mc začal dňom 08.08.2023 správne konanie vo veci schválenia nového vydania 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“ a 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“. Uvedené predpisy v plnom rozsahu nahrádzajú prevádzkové predpisy 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 7. vydanie, 4 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 7. vydanie a 6 – LAP – 003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 2. vydanie.

Zmeny v novom vydaní predpisov 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“ a 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“ sú realizované v rámci ich konverzie do aplikácie SE-DOK. V predpise 6_LP/003 v limitnej podmienke 3.5.1 je upravená (znížená) hodnota otvárania poistných ventilov hydroakumulátorov na 5 MPa a aktualizovaná limitná podmienka 3.3.7 „Prístroje radiačnej kontroly“.

Z predloženého hodnotenia bezpečnosti navrhovanej zmeny (podľa § 9 ods. 3 pís. f) a g) vyhlášky č. 431/2011 Z. z.) možno konštatovať, že zmena v novom vydaní prevádzkových predpisov nemá negatívny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že nové vydanie prevádzkových predpisov 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“ a 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“ spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie

jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správny súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 13.10.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika