



Číslo: 6603/2023, spis č. UJD SR 2987-2023

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. 251/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom

1. PNM 34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15, v bode:
 - Obsah
 - B. 0 Skratky a značky,
 - 3.9.14 Spôľahlivý odvod tepla z AZ počas skúšok ES,
2. PNM 34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13 v bode:
 - Obsah

- B. 0 Skratky a značky,
 - 3.9.14 Spoľahlivý odvod tepla z AZ počas skúšok ES,
- v navrhovanom znení.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti zo dňa 07.08.2023 zn. SE/00082/009929/2023 začal dňom 08.08.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny v predpisoch PNM 34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15 a PNM 34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13.

Súčasťou podania boli nasledovné dokumenty:

1. PNM 34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15,
2. PNM 34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13,
3. PNM 34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15 s vyznačenými zmenami,
4. PNM 34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 11 s vyznačenými zmenami,
5. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre navrhované zmeny v dokumentoch PNM3474100115 - 3LP/1001 a PNM3474100213 - 8LP/1002
6. Nezávislé posúdenie navrhovaných zmien v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 písm f.) a g.),

Zmeny v predpisoch 3LP/1001 a 8LP/1002 súvisia s doplnením novej limitnej podmienky (ďalej len „LP“) 3.9.14 „Spoľahlivý odvod tepla z AZ počas skúšok ES“. Tá zavádza výnimku z LP 3.4.1 b) počas vykonávania testov ES a dovoľuje prekročiť hodnoty limitných parametrov podľa LP3.4.1 b) pri vykonávaní testov ES.

Na základe predloženého hodnotenia bezpečnosti navrhovaných zmien (podľa § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z.) možno konštatovať, že zmeny v prevádzkových predpisoch 3LP/1001 a 8LP/1002, t.j. zavedenie výnimky vo forme LP 3.9.14, nemajú negatívny dopad na jadrovú bezpečnosť. Predmetné zmeny sú navrhované na základe skúseností z doterajšieho priebehu energetického spúšťania 3. bloku JE EMO a v súlade s Predprevádzkovou bezpečnostnou správou.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch PNM 34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15 a PNM 34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13 spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 10.08.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností