

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2989-2025; 7079/2025

Trnava

1. 8. 2025



ROZHODNUTIE č. 371/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 81109 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v pláne kvality EBO-STR/I-218-00-00 „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, rev. 00

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schvaľuje

požiadavky na kvalitu pre etapu prevádzky 3. a 4. bloku JE EBO V-2, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, v rozsahu prílohy č.1 dokumentu EBO-STR/I-218-00-00, rev. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00901/007255/2025/Mc z 17. 7. 2025 začal dňom 17. 7. 2025 správne konanie vo veci schválenia PK VZ č. EBO-STR/I-218-00-00 "Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická", rev. č. 00 a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapu prevádzky. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná.

Požiadavky na kvalitu prevádzky VZ prílohe č.1 dokumentu EBO-STR/I-218-00-00, rev. 00 sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PKS-VUEZ-39 635/V/250-EBO34 rev. 00/00 – Plán kontrol a skúšok
- PNK-VUEZ-38 635/250-EBO34 rev. 00/00 – Požiadavky na kvalitu
- TPE-VUEZ-12 635/250-EBO34 rev. 00/00 – Technické podmienky
- A-VUEZ-03 633/250-EBO34 rev. 00/00 – Rozpad náhradných dielov- samočinná prepúšťacia klapka DN250
- ZND-VUEZ-76 633/500-EBO34 rev. 00/00 – Zoznam náhradných dielov
- RMK-VUEZ-82 635/250-EBO34 rev. 00/00 – Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality
- HB-VUEZ-84 635/250-EBO34 rev. 00/00 – Hodnotenie bezpečnosti
- PLKVZ-VUEZ-37 635/250-EBO_00 rev. 00/00 – Posúdenie návrhu na zmenu

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou dokumentu RMK-VUEZ-82 635/250-EBO34 rev. 00/00 – Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika