

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2999-2023; 7196/2023

Trnava

4. 9. 2023



## ROZHODNUTIE č. 280/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) posúvačový ventil 4LBK04AA010 bezpečnostnej triedy (ďalej len BT) III pre 4. blok JE Mochovce a realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v pláne kvality VZ: PNM34146305 „Plán kvality vybraného zariadenia - 2. etapa Posúvačové ventily, bezpečnostná trieda III pre 4. blok“, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34146305, rev. 03 a platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34146330, rev. 02, PNM34146194, rev. 03 a PNM34105393, rev. 02 schválených rozhodnutím úradu č. 73/2017.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00082/009976/2023 z 9. 8. 2023 začal dňom 9. 8. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu

uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Predmetom zmeny je doplnenie armatúr - náhradných dielov do plánu kvality a výmena poškodeného ventilu 4LBK04AA010 za nový typ.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PNM34146330 „Zbierka údajových listov pohonov pre klapkové armatúry bezpečnostná trieda III - Blok 4“, rev. 03,
- PNM34146194 „Návod na údržbu a prevádzku - uzatváracie ventily“, rev. 04,
- PNM34105393 „PKS montáž posúvačové ventily BT III CEQP PNM34146305 blok 4“, rev. 04,
- PNM 34609013 „Výkresy elektrických pohonov Auma - BT III - Blok 4“, rev. 00,
- PNM 34609016 „PKS - plán kontrol a skúšok pohonov Auma - BTIII“, rev. 00,
- PNM 34800373 „Technologický postup montáže LOT 22“, rev. 03.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III. Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú v kapitole 1 dokumentu PNM34146305, rev. 04.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

