

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3002-2025; 7674/2025

Trnava

19. 8. 2025



ROZHODNUTIE č. 401/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby pre snímače, systémové káble, káblové trasy a kompenzačné krabice, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu prílohy č. 3 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34400334, rev. 07 pre 3. a 4. blok JE Mochovce,

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov PNM34400326, rev. 05, schválený rozhodnutím č. 41/2025.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 18. 07. 2025 zn. SE/00040/010184/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 21. 07. 2025 správne konanie č. UJD SR 3002-2025 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre snímače, systémové káble, káblové trasy a kompenzačné krabice pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko nastal posun činností v harmonograme dostavby MO34 a niektoré snímače nevyhoveli v pred montážnych kontrolách z dôvodov dlhodobého skladovania, výrobca POZIT JSC vyrobil a dodal snímače rovnakého typu, pre ktoré požiadavky na kvalitu boli už schválené v rámci PLKVZ – PNM34400334. Výrobca POZIT JSC aktualizoval podkladovú dokumentáciu pre výrobu snímačov a na základe tejto zmeny bol aktualizovaný aj Plán kontrol a skúšok pre etapu výroby snímačov.

Zmeny v technologickom postupe nemajú negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a na existujúce zariadenia.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby pre snímače sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34400326, rev. 06, INCORE, Plán kontrol a skúšok – etapa výroby, snímače.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmena požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre snímače (VZ v rozsahu prílohy č. 3 PLKVZ PNM34400334, rev. 07) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1, príloha č. 7 písm. b), g), i), k), l) body 2 až 5, p) ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika