

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

Trnava

UJD SR 3003-2024; 7501/2024



ROZHODNUTIE č. 373/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

v y d á v a s ú h l a s

pre Jadrovú a vyrad'ovacu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T,

na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v prevádzkovom predpise 9-TPP-807 – „Prevádzkový predpis pre vitrifikáciu chrompiku“, vydanie č. 8.

Toto rozhodnutie nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti ruší platnosť prevádzkového predpisu 9-TPP-807 – „Prevádzkový predpis pre vitrifikáciu chrompiku“, vydanie č. 7, schváleného rozhodnutím úradu č. 68/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 02.07.2024 zn. 2024/05227/2400/Bár začal dňom 04.07.2024 správne konanie č. 3003-2024 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť v dokumente uvedenom vo výrokovej časti rozhodnutia.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov a súčasne predložený prevádzkový predpis spĺňa požiadavky prílohy č. 4, časť B diel I. oddiel G. ods. 2, 17 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. Tento projekt zmeny rieši zmeny v prevádzkovom predpise, ktorý je v zmysle § 18 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov určený úradom ako dôležitý z hľadiska jadrovej bezpečnosti pre III. a IV. etapu vyradovania JE A1, preto každá jeho zmena je zmenou podľa § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona. Nové vydanie č. 8 tohto predpisu bolo spracované z dôvodu zapracovania nápravných opatrení z rokovania poruchovej komisie JAVYS, a. s. vyplývajúcich zo „Stanoviska zhotoviteľa k porušeniu integrity TN č. 3/20 zo dňa 11.01.2024“ počas prevádzky linky a aktívneho cyklu č. 249 na linke VICHHR (arch. č. V01-7442/TD-8/2024). Nápravné opatrenia uvedené v stanovisku, ktoré boli zapracované do prevádzkového predpisu definujú úpravu teplotného režimu, zavedenie kontrolovaného chladnutia tavnej nádoby po vypustení vitrifikátu, definujú nastavenie teploty v boxe zdvíhacieho mechanizmu tavnej nádoby. Zároveň bolo do prevádzkového predpisu doplnené striktné vymedzenie teplotných intervalov a rýchlosti ohrevu tavnej nádoby počas spracovania chrompiku na linke VICHHR.

Predmetné zmeny dokumentácie nie sú zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko nemenia fyzické aspekty lokality, a preto nie sú predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru jadrových materiálov

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika