

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3003-2025; 7620/2025

Trnava

18. 8. 2025



ROZHODNUTIE č. 397/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre prechodové prípojnícové rozvody (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34171605, rev. 04 a PNM34171615, rev. 04) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. blok JE Mochovce,

a

· realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) uvedené v plánoch kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34171605, rev. 04 a PNM34171615, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ - PNM34171605, rev. 03 a PNM34171615, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 111/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 18. 7. 2025 zn. SE/00040/010204/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 21. 7. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre prechodové prípojnícové rozvody (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 schvaľovaných PLKVZ) a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ pre 3. blok JE Mochovce.

6 kV prechodové prípojnícové rozvody pre 6 kV rozvádzače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Dôvodom zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladenie prípadnej nekorelácie technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov. Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy prechodového prípojnícového rozvodu na existujúce zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení. Zapracované úpravy príslušných rozvádzačov nemajú negatívny vplyv na všeobecnú použiteľnosť, prevádzkyschopnosť, funkčnosť, bezpečnostnú triedu a seizmickú triedu rozvádzačov.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34171011, rev. 01, Plán kontrol a skúšok pre inštaláciu 6 kV rozvádzačov - BT III Lor C3.
2. PNM34171112, rev. 01, Plán kontrol a skúšok pre inštaláciu 6 kV rozvádzačov - BT III Lor C4.
3. PNM34170092, rev. 02, Technologický postup montáže 6 kV rozvádzačov.
4. NM34170614, rev. 02, Technologický postup modifikácií 6 kV rozvádzačov.
5. PNM34170462, rev. 03, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu 6kV rozvádzačov BT III Blok 3.
6. PNM34409951, rev. 10, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD 6kV rozvádzačov BT III Blok 3.

Ostatné požiadavky na kvalitu pre PLKVZ boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 111/2013 a 186/2016.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu schvaľované pre prechodové prípojnícové rozvody sú v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), e), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, o), p), r), § 6 ods. 1 a 2, prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika