

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3034-2023; 7384/2023

Trnava

7. 9. 2023



## ROZHODNUTIE č. 282/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 a bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN rozvádzače pre striedače a rozvádzače DC (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality plánov kvality vybraných zariadení PNM34173905, rev. 06 a PNM34174905, rev. 04) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34173905, rev. 06 a PNM34174905, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánov kvality vybraných zariadení PNM34173905, rev. 03 schváleného rozhodnutím č. 699/2012 a PNM34174905, rev. 03 schváleného rozhodnutím č. 801/2012.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 14. 8. 2023 zn. SE/00082/010157/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 15. 8. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN rozvádzače pre striedače a rozvádzače DC (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34173905, rev. 06 a PNM34174905, rev. 04) a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34173905, rev. 06 a PNM34174905, rev. 04 pre 4. blok JE Mochovce.

NN rozvádzače pre striedače a rozvádzače DC (jednosmerné), ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Dôvodom zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení je zosúladenie prípadnej nekorelácie technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s prvkami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov. Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy od rozvádzačov na existujúce objekty a zariadenia pre všetky súvisiace aktivity. Schvaľované zmeny nemajú negatívny vplyv na všeobecnú použiteľnosť, prevádzkyschopnosť, funkčnosť, bezpečnostnú a seizmickú triedu rozvádzačov.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre predmetné vybrané zariadenia sú uvedené technickej dokumentácii:

1. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov.
2. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup modifikácie NN rozvádzačov CI.
3. PNM34409974, rev. 07, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre DC rozvádzače BT III Blok 4.
4. PNM34170486, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu jednosmerných rozvádzačov BT III Blok 4.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN rozvádzače pre striedače a rozvádzače DC a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c), prílohy č. 7 písm. a), b), j), k), l) body 2, 3 a 4, § 6 ods. 1 a 2, prílohy č. 5 časť II. písm. d), e), f), i), j), k) ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika