

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3039-2024; 9276/2024

Trnava

23. 10. 2024



ROZHODNUTIE č. 458/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – uzatváracie ventily v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality č. PNM34420376, rev. 00, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Potrubie sekundárneho okruhu, pre 4. blok JE Mochovce

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

schvaľuje

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 4. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – 2. etapa klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. Blok“, č. PNM34420376, rev. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 3. 7. 2024 č. SE/00001/008942/2024 začal dňom 8. 7. 2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – uzatváracie ventily v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality č. PNM34420376, rev. 00, DPS – Potrubie sekundárneho okruhu, pre 4. blok JE Mochovce a vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 4. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – 2. etapa klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. Blok“.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 376/2024 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil technologické postupy zvárania, podľa ktorých sa budú predmetné VZ montovať. Rozhodnutie č. 376/2024 nadobudlo právoplatnosť 27. 8. 2024.

Úrad obdržal doplnenie podania listom č. SE/00001/013451/2024 z 14. 10. 2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 9047/2024 dňa 15. 10. 2024 (obnovenie správneho konania). Podanie je zároveň plnením podmienok z rozhodnutia č. 376/2024 o prerušení správneho konania. Žiadateľ doplnil podanie o zrevidovaný dokument č. PNM34800372, rev. 11 – Technologický postup montáže LOT21. Revízia dokumentu bola z dôvodu aktualizácie WPS – špecifikácia postupu zvárania.

Požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34420370, rev. 00 – Plán kontrol a skúšok pre výrobu klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 2) PNM34420372, rev. 00 – Dátové listy klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 3) PNM34420374, rev. 00 – Výkres klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 4) PNM34420382, rev. 00 – Návrhový výpočet – uzatvárací ventil DN 15 Class 1500,
- 5) PNM34420384, rev. 00 – Kontrolný výpočet – uzatvárací ventil DN 15 Class 1500,
- 6) PNM34420386, rev. 00 – Správa z nezávislého overenia dokumentácie seizmických výpočtov klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 7) PNM34420380, rev. 00 – Návrhová špecifikácia klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 8) PNM34420388, rev. 00 – Preberacie skúšky klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,
- 9) PNM34420393, rev. 00 – Manuál pre prevádzku a údržbu klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 4. blok,

- 10) PNM34800372, rev. 11 – Technologický postup montáže LOT21,
11) PNM34197374, rev. 09 – Plán kontrol a skúšok Lot 21 – Montáž Potrubie & Podpery BT II
Napájacia voda (paušálna suma) PLKVZ PNM34142125 Blok 4.

Po posúdení žiadosti a predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť I. a II. písm. a) až r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. b) až h), j), k), l) body 2 až 5, písm. n) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika