



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
 pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 7025/2026; spis UJD SR 3153-2026

POPORUČENÉ + DORUČENÁ
EXPEDOVANÉ
 dňa: 31. 7. 2026
 podpis: [redacted]

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 10. 8. 2026

a vykonateľnosť dňa 10. 8. 2026

zápis vykonal RANDLIŠEKOVÁ

dňa 10. 8. 2026

podpis [redacted]

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov



ROZHODNUTIE č. 348/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu dočasnej zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom:

PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 18, v bode:

- 3.8.3 Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4

v navrhovanom znení s platnosťou od 17.08.2026 do ukončenia realizácie TGO3/2027.

10. AUG. 2026

prevzal: JUPAŠ PŠARSKÝ

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 20.07.2026 zn. SE/00442/0010243/2026 začal dňom 20.07.2026 správne konanie č. ÚJD SR 3153-2026 vo veci schválenia realizácie dočasnej zmeny (DZ 00) podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom PNM34741001 - 3LP/1001 - Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 18, v bode 3.8.3 „Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4“ s platnosťou od 17.08.2026 do ukončenia realizácie TGO3/2027.

Súčasťou podania boli prílohy:

1. LP 3.8.3 DZ04 arch,
2. Titulný a schvaľovací list DZ04 3LP1001,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až g),
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. f) a g),
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP.

Dôvodom dočasnej zmeny je nedosahovanie požadovaného výkonu (min. 90 kW) EOKO 3JEF10BH004 napájaného z 3. systému ZN II. kategórie. Namiesto 3JEF10BH004 bude na 3. systém II. kategórie ZN pripojený EOKO 3JEF10BH008 aktuálne napájaný z nezaisteného napájania.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 body a) - g) je v prílohe žiadosti. Z hodnotenia bezpečnosti a posúdenia návrhu na zmenu vyplýva, že navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmena v prevádzkovom predpise s názvom PNM34741001 - 3LP/1001 - Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 18, v bode 3.8.3 „Systém zaisteného napájania II. kategórie v REŽIME 1,2,3,4“ s platnosťou do ukončenia realizácie TGO3/2027 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a držiteľ povolenia splnil povinnosti v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 31.07.2026



[Redacted signature]
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností