

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3189-2024; 8329/2024

Trnava

20. 9. 2024



ROZHODNUTIE č. 426/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 13 písm. a) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EMO obsiahnutých v dodatku IPZK

„Plán kvality VZ - revízie IPZK C135 – Potrubné trasy 3.11.03“, 3. blok, č. PNM34380611, rev. 04

a

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení 3. bloku JE EMO - potrubné trasy v rozsahu prílohy č. P1 plánu kvality „Plán kvality VZ - revízie IPZK C135 – Potrubné trasy 3.11.03“, 3. blok, č. PNM34380611, rev. 04, BTIII.

Týmto rozhodnutím sa ruší platnosť dokumentu č. PNM34380611, rev. 03, schváleného rozhodnutím úradu č. 139/2017 a platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže uvedených v dokumentoch č.

PNM34391278, rev. 03, č. PNM34389439, rev. 04, č. PNM34391262, rev. 01, č. PNM34391265, rev. 01, č. PNM34391266, rev. 01, č. PNM34391494, rev. 01, č. PNM34391495, rev. 01 a č. PNM34391498, rev. 01, schválených rozhodnutiami č. 139/2017 a č. 25/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti zo 23.07.2024 zn. SE/00001/009531/2024 začal dňom 25.07.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v dodatku k IPZK C135 pre potrubné trasy DPS – destilačná stanica 3. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže potrubnej trasy 8KDA30BR007, 3. bloku JE EMO.

Zmeny v predloženej revízií IPZK č. C135 a v požiadavkách na kvalitu pre etapu montáže sú spôsobené zosúladením projektovej dokumentácie s vydanou dokumentáciou manažérstva kvality, najmä výmenou nezhodného potrubného dielu – typu oblúk 90°, TR31,8x2,6 ako súčasť potrubnej trasy 8KDA30BR007.

Predložený plán kvality špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy výroby, etapy dopravy a skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby pre predmetné potrubné trasy s príslušenstvom 3. bloku JE MO34.

Na základe posúdenia predmetného plánu kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že predmetný plán kvality primerane spĺňa podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmenené a doplnené predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže hodnotených VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 a prílohy č. 7 písm. b) až f), h), j), k), l) body 2 až 5, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Plán kontrol a skúšok - Montáž potrubných trás vedľajších, č. PNM34391278, rev. 04,
2. Technologický postup č. TP/103/ENS/2010 – montáž potrubia a príslušenstva, č. PNM34389439, rev. 05,
3. Plán kontrol a skúšok – Nirotec - potrubné diely - výroba - blok 3 a 4, č. PNM34395982, rev. 01,
4. Technické podmienky – hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, č. PNM34088367, rev. 05,
5. Vykonávací projekt – nevýpočtové hodnotenie potrubia na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť. Potrubie malého priemeru, č. PNM34390448, rev. 04.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

