

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3190-2025; 9111/2025

Trnava

10. 10. 2025



ROZHODNUTIE č. 465/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraného zariadenia (ďalej len „VZ“) – Potrubná trasa pre lokalizačné skupiny hermetických priechodiek - 3SCR92BR014 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, 3. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnoteného VZ uvedených v dokumente č. PNM34205801, rev. 04, schválených rozhodnutím úradu č. 455/2012.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 08.08.2025 zn. SE/00040/010997/2025 začal dňom 11.08.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre potrubný systém pre lokalizačné skupiny hermetických priechodiek - 3SCR92BR014, 3. bloku JE Mochovce,

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom posudzovanej zmeny požiadaviek na kvalitu hodnoteného potrubného systému je výmena identifikovaného nevyhovujúceho zvarového spoja, ktorý bude odstránený vyrezaním a nahradený novým vyhovujúcim zvarovým spojom na základe schválenej NCR2025/SJS/052/NCR/00751.

Zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetného VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) „Technologický postup montáže – Potrubné trasy - austenitická oceľ – 3.blok“, č. PNM34205801, rev. 14,
- 2) „Technologický postup demontáže technologických zariadení, 3. blok“, č. PNM34208586, rev. 05,
- 3) „Plán kontrol a skúšok – montáž – Potrubný systém 3SCR – Výmena NOK - zvarov podľa 2025/SJS/052/NCR/00751 (3. blok)“, č. PNM34214759, rev. 00.

Predmetné VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do BT II.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. k), l) bod 2, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle § 9 odst. 3, písm. a) až g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika