

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3202-2024; 7131/2024

Trnava

12. 8. 2024



ROZHODNUTIE č. 357/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE Mochovce:

- potrubné trasy v rozsahu prílohy č. 1 a č. 2 dokumentu PNM34211767, rev. 02, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II,
- riadiace skrine PV PG v rozsahu kapitoly 5 dokumentu PNM34201765, rev. 05, BT II,
- ventily spätné v rozsahu kapitoly 5 dokumentu PNM34211056, rev. 01, BT II,
- nosné rámy riadiacich skriň v rozsahu kapitoly 5 dokumentu PNM34211814, rev. 01, BT III,
- ventily uzatváracie ručné PG v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34201763, rev. 03, BT II,
- ventily uzatváracie ručné PG v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34209281, rev. 04, BT II,
- nádoby na tlakový vzduch pre riadiacej skrine PV PG v rozsahu kapitoly 5 dokumentu PNM34213883, rev. 00, BT III.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34209216, rev. 03 a PNM34209218, rev. 01, schválených rozhodnutiami úradu č. 424/2015, č. 420/2015, č. 427/2015, č. 426/2015 a č. 654/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00001/009907/2024 z 26. 7. 2024 začal dňom 29. 7. 2024 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PNM34209212, rev. 00, „Technologický postup - montáž riadiacich skriň PV PG a stojanov“,
- PNM34209214, rev. 01, „Plán kontrol a skúšok - montáž riadiacich skriň PV PG a stojanov“,
- PNM34209216, rev. 05, „Technologický postup - montáž impulzného potrubia k riadiacim skriniam PV PG“,
- PNM34209218, rev. 05, „Plán kontrol a skúšok - montáž impulzného potrubia k riadiacim skriniam PV PG“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a BTIII. Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné prílohy k žiadosti.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika