

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3204-2024; 7177/2024

Trnava

13. 8. 2024



ROZHODNUTIE č. 360/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače a prechodové prípojnicové rozvody (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34171101, rev. 04, PNM34171610, rev. 04, PNM34171201, rev. 02, PNM34171620, rev. 06, PNM34171301, rev. 02, PNM34171630, rev. 06, PNM34171001, rev. 05 a PNM34171600, rev. 04) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II pre 3. a 4. blok JE Mochovce,

a

· realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) uvedené v plánoch kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34171101, rev. 04, PNM34171610, rev. 04, PNM34171201, rev. 02, PNM34171620, rev. 06, PNM34171301, rev. 02, PNM34171630, rev. 06, PNM34171001, rev. 05 a PNM34171600, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ - PNM34171101, rev. 03 a PNM34171001, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 36/2011, PNM34171610, rev. 03 a PNM34171600, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 85/2013, PNM34171201, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 247/2012, PNM34171620, rev. 05, schváleného rozhodnutím úradu č. 420/2014, PNM34171301, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 130/2012 a PNM34171630, rev. 05, schváleného rozhodnutím úradu č. 430/2014.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 26. 7. 2024 zn. SE/00001/009875/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 29. 7. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače a prechodové prípojnicové rozvody (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 schvaľovaných PLKVZ) a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

6 kV rozvádzače a prechodové prípojnicové rozvody, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Dôvodom zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladenie prípadnej nekorelácie technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov. Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy rozvádzača, resp. prechodového prípojnicového rozvodu na existujúce zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení. Zapracované úpravy príslušných rozvádzačov nemajú negatívny vplyv na všeobecnú použiteľnosť, prevádzkyschopnosť, funkčnosť, bezpečnostnú triedu a seizmickú triedu rozvádzačov.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34170461, rev. 01, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu 6 kV rozvádzačov BT II Blok 3.
2. PNM34810441, rev. 03, Plán kontrol a skúšok pre inštaláciu 6 kV rozvádzačov - trieda bezpečnosti II pre STI modifikáciu NN časti.
3. PNM34409950, rev. 06, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD 6 kV rozvádzačov BT II Blok.
4. PNM34409965, rev. 02, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD 6 kV rozvádzačov BT II Blok.
5. PNM34170092, rev. 02, Technologický postup montáže 6 kV rozvádzačov.
6. PNM34170614, rev. 02, Technologický postup modifikácií 6 kV rozvádzačov.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 36/2011, 37/2011, 416/2011, 536/2011, 130/2012, 247/2012, 337/2012, 382/2012, 467/2012, 85/2013, 186/2013, 420/2014 a 430/2014.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu schvaľované pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače a prechodové prípojnicové rozvody sú v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), k), l) body 2, 3, 4 a 5, o), p), r), § 6 ods. 1 a 2, prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Zmena schvaľovaných PLKVZ zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika