

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3205-2024; 7836/2024

Trnava

5. 9. 2024



ROZHODNUTIE č. 399/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre NN podružné rozvádzače a DC rozvádzače bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34174400, rev. 06 a PNM34174600, rev. 05 pre 3. a 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

PNM34174400 „Plán kvality pre vybrané zariadenia – 2 etapa NN podružné rozvádzače BT II Lot C10“, rev. 06,

PNM34174600 „Plán kvality pre vybrané zariadenia – 2 etapa Rozvádzače DC BT II Lot C5“, rev. 05.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34174400, rev. 02
schválený rozhodnutím č. 478/2011 a PLKVZ č. PNM34174600, rev. 03 schválený rozhodnutím
č. 280/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 26. 07. 2024 zn. SE/00001/006748/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 29. 07. 2024 správne konanie č. UJD SR 3205-2024 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže pre NN podružné rozvádzače a DC rozvádzače pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

NN podružné rozvádzače a DC rozvádzače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Dôvodom zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladiť prípadnú nekoreláciu technických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentmi ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov.

Touto zmenou sa zvyšuje jadrová bezpečnosť samotného rozvádzača, nakoľko pôvodný návrh je nedostačujúci vzhľadom na koreláciu nových technologických parametrov definovaných technologickými dodávateľmi s prvkami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzača. Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy od rozvádzača na existujúce objekty a zariadenia.

Navrhovanými opatreniami sa v rozvádzači eliminujú možné negatívne vplyvy nekorelácie technologických parametrov zmenených technologickými dodávateľmi.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34170466, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu úsekových a podružných rozvádzačov BT II Blok 3,
2. PNM34409955, rev. 02, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD PC a MCC rozvádzačov BT II Blok 3
3. PNM34170474, rev. 03, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu jednosmerných rozvádzačov BT II Blok 3,

4. PNM34409963, rev. 08, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre DC rozvádzače BT II Blok 3,
5. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov,
6. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup modifikácie NN rozvádzačov CI.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN podružné rozvádzače a DC rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34174400, rev. 06 a PNM34174600, rev. 05) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34174400, rev. 06, a PNM34174600, rev. 05 sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l) body 2 až 5, ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika