

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3214-2025; 9289/2025

Trnava

14. 10. 2025



ROZHODNUTIE č. 470/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – Potrubné podpery dôležité z hľadiska bezpečnosti - 4. blok“, č. PMN34142714, rev. 03.

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)

– potrubné podpery v rozsahu dokumentu č. PNM34142843, rev. 06,

bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „PLKVZ – Potrubné podpory dôležité z hľadiska bezpečnosti - 4. blok“, č. PMN34142714, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 704/2012.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.08.2025 zn. SE/00040/011234/2025 začal dňom 13.08.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „PLKVZ – Potrubné podpory dôležité z hľadiska bezpečnosti - 4. blok“, č. PMN34142714, rev. 03 a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby hodnotených VZ, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmena plánu kvality a potreba schválenia požiadaviek na kvalitu VZ bola vyvolaná doplnením špecifikácie rozsahu dotknutých podpier potrubných trás na ktoré sa hodnotený plán kvality vzťahuje. Rozsah dotknutých podpier bol zapracovaný do zoznamu podpier - „BTIII Zoznam potrubných uložení Blok 4“, č. PNM34142843, rev. 06 a je uvedený v kap. 8 posudzovaného plánu kvality.

Predmetné podpory prenášajú zaťaženie z potrubných trás do nosných konštrukcií. Časť podpier zároveň eliminuje účinky predpokladaného roztrhnutia vysokoenergetického potrubia.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby hodnotených VZ sú obsiahnuté v technickej dokumentácii – „BTIII Zoznam potrubných uložení Blok 4“, č. PNM34142843, rev. 06.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b, 2a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto je v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. a), b) a e), ako aj § 6 a prílohy č. 5 časť I. a II. písm. a), b) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v § 25 atómového zákona.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v kap. 1 – „Riadenie zmien na vybranom zariadení, rev. 03“ hodnoteného plánu kvality č. PMN34142714, rev.03.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika