ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu	**Trnava**
UJD SR 3222-2026; 8444/2026	17. 9. 2026

ROZHODNUTIE č. 428/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre zdroj neprerušiteľného napájania (ďalej len „UPS“) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34180053, rev. 05, pre 3. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné VZ 3. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ: PNM34180053, rev. 05, Plán kvality vybraných zariadení – 2. fáza UPS tr. bezpečnosti III Lot C6.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34180053, rev. 03, schválený rozhodnutím č. 195/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 04. 08. 2026 zn. SE/01195/010896/2026/LB začal dňom doručenia žiadosti na úrad 05. 08. 2026 správne konanie č. UJD SR 3222-2026 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre etapu montáže pre UPS 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dotknuté VZ (UPS) patria medzi vybrané zariadenia, podľa § 3, prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú zaradené do BT III so seizmickou odolnosťou 1a.

Dôvodom navrhovaných zmien je NCR, FIN technologického dodávateľa alebo nová revízia zoznamov spotrebičov technologických dodávateľov, kde je definované iné priradenie elektrických parametrov napájania technologických záťaží.

Cieľom zmeny je zosúladiť prípadnú nekoreláciu technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaných v zoznamoch spotrebičov, čím sa zvyšuje jadrová bezpečnosť samotného UPS.

Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy UPS na existujúce zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení.

Požiadavky na kvalitu predmetných VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34170094, rev. 02, Technologický postup montáže usmerňovačov, striedačov, UPS, batérií,
2. PNM34108834, rev. 01, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD UPS, BT III Blok 3,
3. PNM34108829, rev. 00, Technologický postup pre modifikácie usmerňovačov, striedačov, UPS na stavbe 3. a 4. blok.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu schvaľované pre etapu montáže pre usmerňovače sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II., § 8 ods. 1, 2, 3 a 6, príloha č. 7 písm. a), b), e), g), j), k), l) body 2 až 5, o), p), r), ako aj § 9 ods. 1, 2, 3, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika